



# **CITTA' DI TERMINI IMERESE**

## **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**



# **REGOLAMENTO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale N.22 del 15/04/2015**

## Sommario

sezione I	NORME GENERALI.....	5
1 -	<b>Compiti e attribuzioni del Servizio idrico integrato .....</b>	<b>5</b>
2 -	<b>Corretto e razionale uso dell'acqua.....</b>	<b>5</b>
3 -	<b>Ambito ed efficacia del regolamento.....</b>	<b>5</b>
4 -	<b>Applicabilità del diritto e controversie .....</b>	<b>5</b>
5 -	<b>Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>6</b>
6 -	<b>Informazioni e reclami.....</b>	<b>6</b>
7 -	<b>Attribuzioni del Comune .....</b>	<b>6</b>
sezione II	ACQUEDOTTO.....	7
I -	Norme generali .....	7
8 -	<b>Definizioni.....</b>	<b>7</b>
9 -	<b>Servizio di distribuzione dell'acqua.....</b>	<b>8</b>
10 -	<b>Tipi di fornitura .....</b>	<b>9</b>
11 -	<b>Divieti e obblighi per gli Utenti.....</b>	<b>9</b>
12 -	<b>Diritto di accesso alla fornitura.....</b>	<b>10</b>
13 -	<b>Estensione del servizio.....</b>	<b>10</b>
14 -	<b>Interruzioni e limitazioni del servizio.....</b>	<b>10</b>
II -	Attivazione della fornitura .....	10
15 -	<b>Domanda di allacciamento, contributo .....</b>	<b>10</b>
16 -	<b>Preventivo.....</b>	<b>11</b>
17 -	<b>Contratto di fornitura.....</b>	<b>11</b>
18 -	<b>Durata del contratto.....</b>	<b>12</b>
19 -	<b>Recesso, subentro.....</b>	<b>12</b>
20 -	<b>Subentro a persona deceduta .....</b>	<b>13</b>
III -	Norme tecniche.....	13
21 -	<b>Norme per l'esecuzione degli allacciamenti .....</b>	<b>13</b>
22 -	<b>Manutenzione degli allacciamenti.....</b>	<b>13</b>
23 -	<b>Misura dell'acqua.....</b>	<b>13</b>
24 -	<b>Installazione degli apparecchi di misura.....</b>	<b>14</b>
25 -	<b>Spostamento degli apparecchi di misura e degli allacciamenti .....</b>	<b>14</b>
26 -	<b>Custodia degli apparecchi di misura.....</b>	<b>15</b>
27 -	<b>Guasti agli apparecchi di misura .....</b>	<b>15</b>
28 -	<b>Verifiche del funzionamento del contatore .....</b>	<b>15</b>
29 -	<b>Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore .....</b>	<b>15</b>
30 -	<b>Verifica del livello di pressione .....</b>	<b>16</b>
31 -	<b>Bocche antincendio.....</b>	<b>16</b>
32 -	<b>Impianti interni alle utenze.....</b>	<b>16</b>

<b>33 - Sistemi di disconnessione idraulica.....</b>	<b>18</b>
<b>34 - Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature private; responsabilità dell’Utente .....</b>	<b>18</b>
IV - Norme per l’addebito dei consumi.....	19
<b>35 - Tariffe in vigore.....</b>	<b>19</b>
<b>36 - Determinazione dei consumi e fatturazione .....</b>	<b>19</b>
<b>37 - Anticipo o deposito cauzionale.....</b>	<b>19</b>
<b>38 - Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento .....</b>	<b>20</b>
<b>39 - Consumi industriali .....</b>	<b>20</b>
<b>40 - Addebiti vari .....</b>	<b>21</b>
<b>41 - Ulteriori casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto .....</b>	<b>21</b>
<b>42 - Consumi derivanti da perdite occulte .....</b>	<b>21</b>
sezione III - FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	23
I - Norme generali .....	23
<b>43 - Oggetto del Regolamento.....</b>	<b>23</b>
<b>44 - Normativa di riferimento .....</b>	<b>23</b>
<b>45 - Definizioni.....</b>	<b>23</b>
II - Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie.....	24
<b>46 - Criteri generali e classificazioni degli scarichi.....</b>	<b>24</b>
III - Allacciamento alla pubblica fognatura .....	26
<b>47 - Richiesta di allacciamento.....</b>	<b>26</b>
<b>48 - Realizzazione dell’allacciamento .....</b>	<b>26</b>
<b>49 - Adeguamento di un allacciamento esistente.....</b>	<b>27</b>
<b>50 - Manutenzione degli allacciamenti.....</b>	<b>27</b>
<b>51 - Contributo di allacciamento .....</b>	<b>27</b>
IV - Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche ai sensi dell’Art. 101, comma 7, lettere a),b),c),d), del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 227/2011 .....	28
<b>52 - Obblighi e norme tecniche.....</b>	<b>28</b>
<b>53 - Nuove urbanizzazioni, collaudo funzionale .....</b>	<b>29</b>
V - Scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’Art. 101, comma 7, lettere e), f), del D.Lgs. 152/2006 .....	29
<b>54 - Autorizzazione .....</b>	<b>29</b>
<b>55 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico.....</b>	<b>29</b>
<b>56 - Domanda di autorizzazione allo scarico .....</b>	<b>29</b>
<b>57 - Scadenza, rinnovo .....</b>	<b>30</b>
<b>58 - Revoca dell’autorizzazione allo scarico .....</b>	<b>31</b>
<b>59 - Divieto di diluizione degli scarichi industriali.....</b>	<b>32</b>
<b>60 - Accessibilità degli scarichi industriali .....</b>	<b>32</b>
<b>61 - Scarichi da attività sanitaria .....</b>	<b>32</b>
<b>62 - Acque meteoriche.....</b>	<b>32</b>
<b>63 - Acque di prima pioggia e di dilavamento.....</b>	<b>32</b>
<b>64 - Impianti di pretrattamento .....</b>	<b>33</b>
<b>65 - Scarichi tassativamente vietati .....</b>	<b>33</b>
<b>66 - Sversamenti accidentali.....</b>	<b>34</b>
<b>67 - Scarichi di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti .....</b>	<b>34</b>

VI - Adeguamenti ed estensioni .....	34
<b>68 - Separazione degli scarichi</b> .....	<b>34</b>
VII - Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue o rifiuti e materiali presso impianto di depurazione .....	34
<b>69 - Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue presso impianti di depurazione</b> .....	<b>34</b>
VIII - Disposizioni finanziarie .....	35
<b>70 - Tariffa di fognatura e depurazione</b> .....	<b>35</b>
<b>71 - Autodenuncia annuale</b> .....	<b>35</b>
<b>72 - Oneri per attività non comprese in tariffa</b> .....	<b>36</b>
IX - Controllo degli scarichi e sanzioni .....	36
<b>73 - Accertamenti e controlli</b> .....	<b>36</b>
<b>74 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico</b> .....	<b>37</b>
<b>75 - Danno ambientale</b> .....	<b>37</b>
<b>76 - Sanzioni</b> .....	<b>38</b>
X - Disposizioni varie.....	38
<b>77 - Divieto di cessione a terzi dell'uso dell'allacciamento</b> .....	<b>38</b>
<b>78 - Immissione di acque da altri sistemi idraulici</b> .....	<b>38</b>
<b>79 - Disciplina degli scarichi su suolo</b> .....	<b>39</b>
ALLEGATO A: NORME TECNICHE .....	40
<b>1 - Allacciamenti</b> .....	<b>41</b>
<b>2 - Scarico di acque reflue industriali e assimilabili (art. 101, comma 7, lettera e), f), del D.Lgs. 152/2006)</b> .....	<b>41</b>
<b>3 - Impianti interni</b> .....	<b>42</b>
CONDOTTE .....	46
<b>4 - Criteri per il dimensionamento e la verifica degli impianti di chiarificazione</b> .....	<b>48</b>
ALLEGATO B: MODULISTICA.....	51
<b>1 - Domanda per scarico nel suolo civile abitazione</b> .....	<b>52</b>
<b>2 - Scheda tecnica</b> .....	<b>53</b>
<b>3 - Domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura</b> .....	<b>54</b>
<b>4 - Richiesta di Nulla Osta per l'allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche</b> .....	<b>57</b>
<b>5 - Dichiarazione di conformità impiantistica della rete fognaria esistente</b> .....	<b>61</b>
<b>6 - Atto notorio di regolare costruzione</b> .....	<b>62</b>
ALLEGATO C: TABELLA PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .....	63
<b>1 - Tabella 1 - Valori limiti di emissione in fognatura collegata al depuratore</b> .....	<b>64</b>
<b>2 - Tabella 2 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 1 per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura <sup>(1)</sup></b> .....	<b>65</b>
<b>3 - Tabella 3 - Schema orientativo di classificazione degli scarichi delle attività produttive, industriali e commerciali</b> .....	<b>66</b>
<b>4 - Tabella 4 - Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici</b> .....	<b>68</b>

## SEZIONE I NORME GENERALI

### 1 - Compiti e attribuzioni del Servizio idrico integrato

Il Servizio idrico integrato (d'ora in avanti "Servizio Idrico") è il soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato nell'ambito del territorio del Comune di Termini Imerese.

Il Servizio idrico ha i compiti e le attribuzioni relativi a:

- a) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per uso potabile nell'ambito del territorio comunale;
- b) l'allestimento e la conduzione dei servizi di collettamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
- c) la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
- d) le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/06;
- e) ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi ed i piani stabiliti dall'Amministrazione comunale.

### 2 - Corretto e razionale uso dell'acqua

L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Con tale scopo, il Servizio Idrico si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche.

Il Servizio Idrico organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata. Per la distribuzione della risorsa il Servizio Idrico impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua. Nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, il Servizio Idrico è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. Allo stesso modo, l'utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

### 3 - Ambito ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità nel territorio del Comune di Termini Imerese. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta. L'adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'intestatario del contratto, mediante bolletta, mediante avviso pubblicato sulla stampa locale e sul sito web del Comune di Termini Imerese.

### 4 - Applicabilità del diritto e controversie

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Termini Imerese. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.

#### **5 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Servizio Idrico avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Il Servizio Idrico, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 13 di tale decreto, consegnerà all'utente specifica informativa. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

#### **6 - Informazioni e reclami**

Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura, sono fornite solo agli intestatari dei contratti. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, anche agli effettivi componenti il condominio stesso.

Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dalla Carta del servizio.

#### **7 - Attribuzioni del Comune**

Il Comune può modificare in qualunque momento il presente Regolamento.

Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

## SEZIONE II ACQUEDOTTO

### I - NORME GENERALI

#### 8 - Definizioni

1 - Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'alimentazione di uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione (presa) e termina al gruppo di misura (questo escluso).
2. Anticipo o deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
3. Articolazione tariffaria: parametri unitari della tariffa del servizio idrico, stabiliti secondo categorie di utenza e scaglioni di consumo.
4. Attacco: apparato atto al collegamento del contatore da parte del Servizio Idrico. Di norma rappresenta la parte finale dell'allacciamento. L'allacciamento può terminare con uno o più attacchi.
5. Attivazione della fornitura: è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza.
6. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
7. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il Servizio Idrico del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
8. Deflusso: passaggio di acqua attraverso una tubazione e suoi accessori o apparecchiature.
9. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
10. Disattivazione della fornitura: sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte dell'Utente, o nei casi previsti dal Regolamento, con sigillatura o rimozione del gruppo di misura.
11. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
12. Disdetta o recesso: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il Titolare del contratto stesso.
13. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale o su carta di credito.
14. Impianto interno: impianto di distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna. Tale impianto non rientra nelle competenze e nelle responsabilità del Servizio Idrico, essendone esclusivamente responsabili il proprietario e/o l'Utente. Il Servizio Idrico può effettuare controlli sugli impianti interni nei casi espressamente indicati nel Regolamento a fini di salvaguardia del servizio idrico. Nei confronti del Servizio Idrico, il primo responsabile dell'impianto interno è l'Utente intestatario del contratto di fornitura, ed eventualmente il proprietario, quando diverso, in solido.
15. Indennizzo: importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Servizio Idrico non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa. L'indennizzo può essere automatico.
16. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.

17. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.
18. Portata: misura della quantità di acqua che passa nell'unità di tempo.
19. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.
20. Presa: organo o punto di derivazione d'allacciamento dalla condotta principale. Nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di "presa stradale".
21. Punto di consegna: è il punto di confine fra l'impianto gestito dal Servizio Idrico e l'impianto o gli impianti dell'Utente, dove il Servizio Idrico consegna l'acqua all'Utente. Il punto di consegna è definito dal Servizio Idrico ed è rappresentato dalla bocca di uscita del contatore di misura dei consumi fatturati, posto di norma al confine tra proprietà pubblica e privata. Per utenze preesistenti e contatori all'interno della proprietà privata, nel caso in cui siano state eseguite opere che impediscono una facile e corretta manutenzione dell'allacciamento, il punto di consegna diventa il confine di proprietà, restando di competenza e responsabilità del privato proprietario la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni (quale ad esempio derivazione prima del contatore) del tratto di tubo che dal confine di proprietà giunge al contatore. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Servizio Idrico per la misura dell'acqua fornita non sono mai considerati punti di consegna (ad esempio contatori divisionali di condomini).
22. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Servizio Idrico per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
23. Richiesta d'allacciamento: richiesta fatta da chiunque ne abbia necessità a seguito della quale il Servizio Idrico avvia la pratica per la realizzazione dei lavori di allacciamento.
24. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Servizio Idrico del servizio. Il Servizio Idrico non effettua la ripartizione dei consumi e si limita a fatturare i consumi del contatore che ha definito come punto di consegna.
25. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.
26. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
27. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
28. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servite da un unico contatore, con le quali il Servizio Idrico non ha stipulato il contratto di fornitura. Il Servizio Idrico non ha rapporti con gli Utenti delle utenze divisionali trovandosi queste a valle del punto di consegna che è rappresentato dal contatore generale con il quale viene misurata l'acqua da fatturare in relazione al contratto di fornitura.
29. Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.

#### **9 - Servizio di distribuzione dell'acqua**

- 1) La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
- 2) Il Servizio Idrico garantisce che l'acqua erogata presenta, al punto di consegna, le caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie previste dall'ordinamento vigente per le acque destinate al consumo umano, fatte salve le deroghe eventualmente concesse dall'Autorità competente.
- 3) Il Servizio Idrico può inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle proprie disponibilità.

## 10 - Tipi di fornitura

- 1) Le forniture si distinguono in:
  - a) forniture per uso pubblico, se destinate al soddisfacimento di necessità idriche della popolazione negli spazi pubblici e per le esigenze connesse all'erogazione di servizi pubblici essenziali quali:
    - gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
    - le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione;
    - società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;
    - gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.
  - b) forniture per uso privato, suddivise nelle seguenti categorie:
    - uso domestico: forniture di acqua potabile utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati nelle unità abitative;
    - uso non domestico: forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale e del settore terziario;
    - uso antincendio: forniture di acqua potabile attraverso una presa allo scopo predisposta, per lo spegnimento di incendi.
    - altri usi: comunità non aventi scopo di lucro - uso cantieri - spettacoli viaggianti, ecc.. e tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti.
- 2) Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all'uso.
- 3) Qualora ciò non sia possibile, l'attribuzione alla giusta categoria tariffaria sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'Utente dovrà dichiarare quale sia la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso domestico, i vari scaglioni previsti dalla relativa tariffa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio. Le quote fisse saranno applicate in base allo stesso numero di unità immobiliari ed in relazione alla tipologia di uso prevalente.
- 4) Ove tecnicamente possibile, il Servizio Idrico potrà imporre punti di consegna diversificati in base all'uso. Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura di acqua potabile.

## 11 - Divieti e obblighi per gli Utenti

- 1) È fatto assoluto divieto, pena l'immediata risoluzione del contratto di fornitura:
  - rivendere a terzi dell'acqua erogata dal Servizio Idrico;
  - prelevare acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici e, comunque, è vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente;
  - prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
  - prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi;
  - l'inserimento diretto di pompe sulle condotte di derivazione.
- 2) Gli utenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
  - non rivendere o sub-fornire l'acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
  - non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare tempestiva comunicazione al Servizio Idrico nel caso di una loro eventuale rottura;

- autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale del Servizio Idrico o a suoi incaricati l'accesso ai contatori ed a tutti punti di diramazioni esterne ed interne per controllare lo stato degli impianti e l'esatta osservanza del Regolamento;
- eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate dal Servizio Idrico.

#### **12 - Diritto di accesso alla fornitura**

- 1) Nelle strade e piazze ad uso pubblico dove già esiste una rete di distribuzione dell'acqua, il Servizio Idrico, entro i limiti del quantitativo di acqua disponibile, è tenuto alla fornitura di acqua.
- 2) Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale, sia per condizioni di esercizio al contorno.
- 3) La fornitura può non essere concessa per impedimenti derivanti da mancata autorizzazione o concessione dell'ente proprietario o Servizio Idrico della strada.

#### **13 - Estensione del servizio**

- 1) Nelle strade e piazze classificate comunali, provinciali, statali non provviste di rete di distribuzione, il Servizio Idrico può accogliere le richieste d'allacciamento compatibilmente con il programma degli interventi che dovrà essere predisposto armonizzandosi con le previsioni del P.R.G., tenendo conto dell'espansione del centro abitato.
- 2) Le condotte, le reti ed ogni altro accessorio possono avere percorrenza in proprietà privata. In tale caso le attività del Servizio Idrico nei confronti del proprietario sono regolate da appositi accordi e/o servitù di passaggio. In mancanza di questi, oltre alle norme di legge si dovrà tenere conto della situazione di fatto e della caratteristica di servizio pubblico rivestita dal Servizio Idrico Integrato. In ogni caso, deve essere salvaguardata l'integrità delle opere acquedottistiche pubbliche da parte di chiunque.
- 3) Nel caso la richiesta non possa essere soddisfatta, il Servizio Idrico potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato, da parte del richiedente, di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali contributi alla realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 4) Nel caso di cui al precedente comma 3, qualora per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchiature su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni, sollevando il Servizio Idrico da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
- 5) Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica.

#### **14 - Interruzioni e limitazioni del servizio**

- 1) Il Servizio Idrico garantisce un'erogazione del servizio regolata, soltanto, dalle condizioni oggettive di distribuzione generale consequenziali dalla specificità dell'acquedotto comunale.
- 2) Il Servizio Idrico non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventi di forza maggiore o a eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua.
- 3) Il Servizio Idrico si impegna, nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
- 4) Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo superiore alle 12 ore, il Servizio Idrico potrà attivare un servizio sostitutivo di emergenza.
- 5) Le utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, devono provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
- 6) In nessuno dei casi sopraelencati l'Utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

## **II - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

### **15 - Domanda di allacciamento, contributo**

- 1) Per la realizzazione delle opere costituenti l'allacciamento il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare domanda ed a versare al Servizio Idrico il contributo di allacciamento.
- 2) Il contributo di allacciamento è dovuto esclusivamente in caso di nuovo allacciamento, ovvero di variazione di allacciamento esistente richiesto dall'Utente o imposto dal Servizio Idrico nei casi previsti dal Regolamento.
- 3) Il pagamento del contributo non determina alcun titolo di proprietà in capo all'Utente sulle opere realizzate.
- 4) La domanda di allacciamento deve essere presentata al Servizio Idrico attraverso i canali di contatto messi a disposizione dei clienti dal Servizio Idrico stesso (ad esempio sportelli fisici, call center, corrispondenza o fax, sito web).
- 5) La domanda di allacciamento non è impegnativa per le parti. Essa comunque decade qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente. L'accettazione del preventivo impegna l'Utente al pagamento del lavoro richiesto.
- 6) Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà, prima dell'inizio dei lavori l'Utente dovrà dichiarare il proprio assenso e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da terzi sollevando il Servizio Idrico da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
- 7) Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo fornito dal Servizio Idrico. Il Servizio Idrico definisce la modulistica relativa alle pratiche di allacciamento, le modalità di consegna e/o spedizione e fornisce all'Utente le necessarie istruzioni.

#### **16 - Preventivo**

- 1) A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Servizio Idrico provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
- 2) Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per la stipula del contratto di fornitura.
- 3) I tempi massimi garantiti per l'emissione dei preventivi e per l'esecuzione dei lavori non potranno superare i giorni 30 (trenta) lavorativi.
- 4) Il preventivo avrà validità 6 mesi dalla data di comunicazione all'Utente.
- 5) Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto qualora il richiedente non provveda ad effettuare il versamento nei tempi e con le modalità stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento.

#### **17 - Contratto di fornitura**

- 1) La fornitura dell'acqua è concessa a seguito di richiesta di attivazione della stessa.
- 2) L'Utente interessato all'attivazione di un'utenza idrica nuova, o precedentemente cessata per disdetta da parte del precedente intestatario, o cessata dal Servizio Idrico per prolungata morosità, o negli altri casi previsti dal Regolamento, dovrà provvedere alla stipula del contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento degli eventuali bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di apertura.
- 3) Il richiedente, nell'esprimere la volontà di effettuare un nuovo contratto, una cessazione o un subentro, si assume ogni responsabilità circa le conseguenti azioni di attivazione, disattivazione, corretta intestazione o cambio di intestazione del punto di consegna che il Servizio Idrico eseguirà con presunzione di buona fede.
- 4) Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato al Servizio Idrico i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:
  - a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
  - b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti, alla persona fisica o giuridica che fa richiesta di fornitura e si intesta il contratto. Gli altri proprietari e conduttori saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del

servizio. In caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio attraverso la figura dell'amministratore, a termini di legge;

- c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio, all'impresario edile o al proprietario della costruzione. L'intestatario del contratto ha l'obbligo di chiedere la cessazione dello stesso a ultimazione lavori e comunque entro la scadenza della concessione edilizia. In ogni caso il Servizio Idrico resta sollevato da ogni responsabilità connessa alla mancata richiesta di cessazione della fornitura nei termini sopra previsti.
- 5) È fatto obbligo all'Utente di comunicare al Servizio Idrico ogni modificazione, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
- 6) Per l'attivazione di utenze relative ad attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali ecc.), sia continuative che stagionali, l'Utente deve dichiarare, in fase di contratto, la portata massima richiesta in rapporto alle reali necessità. Il Servizio Idrico installerà un misuratore idoneo alla portata massima richiesta, senza che questo costituisca impegno di minimo garantito.

#### **18 - Durata del contratto**

- 1) Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di apertura del contatore.
- 2) I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.
- 3) Il Servizio Idrico, in casi particolari come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di utenze analoghe. In qualsiasi caso l'uso temporaneo non potrà eccedere giorni 10 (dieci).
- 4) Qualora l'uso temporaneo dell'acqua ecceda i giorni 10 previsti dal precedente comma 3, il Servizio Idrico dovrà imporre l'erogazione a contatore, applicando le tariffe in vigore per gli usi extradomestici e gli eventuali contributi di allacciamento, nonché gli eventuali costi delle opere ed apparecchiature richieste per la tutela dei requisiti di qualità dell'acqua.

#### **19 - Recesso, subentro**

- 1) Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione al Servizio Idrico attraverso i canali di contatto appositamente messi a disposizione.
- 2) La disdetta comporta la chiusura del contatore e la contemporanea effettuazione della lettura di cessazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, la cessazione del rapporto contrattuale, l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione dell'anticipo o deposito cauzionale eventualmente versata.
- 3) L'emissione dell'ultima fattura a saldo non esime l'Utente dal pagamento di eventuali somme che risultassero dovute per situazioni pregresse.
- 4) Il Servizio Idrico deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale autorizzato dal Servizio Idrico.
- 5) Il venire meno della condizione di cui al comma precedente annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane Titolare dell'utenza e responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.
- 6) Il Titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. In questo caso non vi potrà essere la continuità di erogazione in quanto, a seguito della disattivazione della fornitura per recesso, un eventuale nuovo Utente dovrà stipulare un nuovo contratto richiedendo l'attivazione della fornitura che verrà eseguita dal Servizio Idrico nei tempi previsti per la nuova fornitura.
- 7) Si ha subentro contestuale (voltura) dell'utenza idrica quando un nuovo soggetto stipula un contratto d'utenza relativo ad un punto di consegna con fornitura già attiva intestata ad altro Utente.
- 8) Il nuovo soggetto nel momento della richiesta di voltura si assume la responsabilità circa la volontà di recesso del precedente intestatario e comunica la lettura del contatore (lettura di

subentro) che sarà lettura finale per il precedente intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario. Nel caso il subentrante non sia in grado di effettuare la lettura di subentro il Servizio Idrico invierà un proprio letturista, con oneri a carico del subentrante.

- 9) In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente Utente; resta ferma per il Servizio Idrico la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
- 10) I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali bolli, dell'anticipo o deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
- 11) Il subentro dell'utenza idrica decorre dalla data di richiesta da parte del nuovo Utente oppure dalla data della lettura di subentro se eseguita dal Servizio Idrico.
- 12) I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato l'eventuale anticipo o deposito cauzionale versato a tale data sullo stesso.

#### **20 - Subentro a persona deceduta**

- 1) L'istituto del subentro, riservato al coniuge o agli eredi o a persona convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, non comporta alcuna spesa.
- 2) Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

### **III - NORME TECNICHE**

#### **21 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti**

- 1) Spetta esclusivamente al Servizio Idrico realizzare, direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati, le opere per l'allacciamento dell'utenza dalla derivazione dalla rete sino al punto di consegna definito al punto 21, art. 10, del Regolamento.
- 2) Il Servizio Idrico determina il punto di derivazione della presa, i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore, nonché il tipo ed il diametro del contatore.
- 3) I lavori saranno effettuati entro giorni 30 (trenta) dalla data di pagamento dei relativi oneri da parte del richiedente.
- 4) Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili all'Utente, oltre 6 mesi, il Servizio Idrico ha facoltà di procedere all'aggiornamento dei costi d'opera.
- 5) Con l'esecuzione dei lavori il Servizio Idrico si impegna alla fornitura, la quale sarà comunque attivata entro 15 (quindici) giorni dell'avvenuta richiesta di attivazione e sempre che la rete dalla quale è stato derivato l'allacciamento sia rete gestita in servizio.

#### **22 - Manutenzione degli allacciamenti**

- 1) Il Servizio Idrico rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera, fino al punto di consegna, e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.
- 2) Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con contributo degli utenti.
- 3) Il Servizio Idrico può intervenire in qualsiasi momento sulle opere di cui ai commi precedenti, al fine di effettuare attività di conduzione e manutenzione dell'acquedotto.
- 4) Spettano altresì unicamente al Servizio Idrico tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso.

#### **23 - Misura dell'acqua**

- 1) Il volume di acqua erogata è accertato a mezzo di misuratore (contatore).
- 2) Dietro richiesta dell'Utente, qualora non fosse diversamente possibile, il Servizio Idrico potrà collocare un unico contatore per gli impianti che servono più edifici o unità immobiliari e per le utenze condominiali. In tali casi l'intestatario del contratto ha l'obbligo di comunicare

tempestivamente al Servizio Idrico qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite e del loro uso.

#### **24 - Installazione degli apparecchi di misura**

- 1) Gli apparecchi di misura sono collocati, di norma, sul confine di proprietà, in un luogo stabilito dal Servizio Idrico, sentito l'Utente.
- 2) Nel caso di condotte di distribuzione posate in proprietà privata, il contatore sarà posto nelle immediate vicinanze della condotta, compatibilmente con le esigenze tecniche.
- 3) Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Servizio Idrico.
- 4) L'Utente o il richiedente l'allacciamento deve mettere a disposizione del Servizio Idrico lo spazio necessario alla posa degli apparecchi di misura, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie, gli armadietti ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti e del gruppo di misura. Tutte le opere di alloggiamento e protezione del contatore restano di proprietà del privato.
- 5) Le dimensioni minime degli alloggiamenti sono stabilite dal Servizio Idrico, che potrà inoltre stabilire ulteriori parametri, al fine di consentire un facile ed agevole accesso al proprio personale e di rendere facilmente visibili i quadranti dei contatori per il personale addetto alla lettura.
- 6) L'Utente ha l'obbligo di mantenere sempre accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, per facilitare l'ispezione da parte del personale del Servizio Idrico; ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza del contatore dovrà ottenere preventivamente il consenso del Servizio Idrico. Resta comunque ferma ogni responsabilità dell'Utente o del proprietario dell'immobile in caso di mancata o non tempestiva comunicazione al Servizio Idrico delle modifiche ambientali apportate.
- 7) Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Servizio Idrico e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese al ripristino dell'impianto.
- 8) Il Servizio Idrico ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza addebiti per l'Utente. Nel caso in cui l'Utente o suo delegato non fosse presente al cambio, il contatore dovrà essere reso disponibile per una verifica di lettura fino al giorno di scadenza del pagamento della bolletta contenente la lettura di sostituzione. Nel caso di mancanza del contatore, l'Utente avrà diritto, in alternativa alla lettura di sostituzione, ad una lettura stimata sui consumi degli ultimi 12 mesi.

#### **25 - Spostamento degli apparecchi di misura e degli allacciamenti**

- 1) L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal Servizio Idrico o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previa accettazione del preventivo, fermo restando l'obbligo per l'Utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento e collegamento all'interno della proprietà privata.
- 2) Il Servizio Idrico ha la facoltà di imporre, a spese dell'Utente, il cambiamento di posto del contatore qualora questo, per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove normative, venga a trovarsi in luogo non idoneo, o quando la posizione dell'allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione (ad esempio quando sopra l'allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento).
- 3) L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Servizio Idrico di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori.
- 4) In caso di inadempienza, il Servizio Idrico ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori di propria competenza, cioè fino al gruppo di misura, con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.
- 5) Il Servizio Idrico non è responsabile della mancata fruizione del servizio idrico da parte dell'Utente dovuta al mancato tempestivo collegamento.

- 6) A seguito dello spostamento del contatore, l'Utente dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al contatore stesso nella nuova posizione.

#### **26 - Custodia degli apparecchi di misura**

- 1) L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione e di ogni danno ad essi arrecato per:
- inadeguatezza degli alloggiamenti, anche in relazione alla protezione dal gelo,
  - mancate custodia e manutenzione.
- 2) La manomissione dei sigilli apposti dal Servizio Idrico, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente, delle spese di risigillatura, del costo dell'acqua nel frattempo consumata, oltre ad eventuali ulteriori danni. Il Servizio Idrico si riserva inoltre il diritto di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

#### **27 - Guasti agli apparecchi di misura**

- 1) Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Idrico, in modo che possa provvedere alle necessarie riparazioni.
- 2) Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, verrà sostituito a cura e spese del Servizio Idrico.
- 3) Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo o a incuria, sono a carico dell'Utente.
- 4) In caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal Servizio Idrico, i consumi non misurati saranno ricostruiti tenendo conto dei consumi accertati nell'ultimo semestre utile.

#### **28 - Verifiche del funzionamento del contatore**

- 1) È diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.
- 2) Qualora l'Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, può richiedere la verifica del corretto funzionamento, che sarà eseguita con le modalità definite caso per caso dal Servizio Idrico.
- 3) La verifica è effettuata dal Servizio Idrico con proprio personale e proprie attrezzature, o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.
- 4) La verifica effettuata sul luogo, senza rimozione del contatore, è condotta per confronto con un misuratore portatile dotato di valido certificato di taratura; l'esito della verifica è assunto positivo qualora si riscontrino differenze, in positivo o in negativo, comprese nell'intervallo +/- 3,5%. Nel caso in cui l'utente richieda la prova presso un laboratorio certificato, il contatore esaminato è ritenuto idoneo se le differenze riscontrate rientrano nei limiti di tolleranza ammessi dalla normativa vigente.
- 5) Se la verifica conferma il corretto funzionamento del contatore, l'Utente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per la verifica effettuata che sarà addebitato nella prima fattura utile. Nel caso di effettiva irregolarità di misurazione oltre i limiti di tolleranza predetti, il costo della verifica sarà a carico del Servizio Idrico, che provvederà anche, a proprie spese, alla sostituzione del contatore.
- 6) Il Servizio Idrico procederà al ricalcolo dei consumi e al rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dal momento in cui si è verificata l'anomalia, se determinabile, fino ad un massimo di 365 giorni prima della verifica. Il rimborso è determinato sulla base dell'errore percentuale rilevato in sede di verifica.

#### **29 - Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore**

- 1) All'atto della messa in opera, rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore è redatto un verbale: in tale verbale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di

matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

- 2) Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi, spostati o sostituiti se non per disposizioni del Servizio Idrico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

### **30 - Verifica del livello di pressione**

- 1) I parametri di erogazione del servizio idrico sono misurati al punto di consegna.
- 2) L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.
- 3) La verifica sarà effettuata da personale del Servizio Idrico o da personale incaricato alla presenza dell'Utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative generali che regolano la gestione dei servizi idrici.
- 4) Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l'Utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo che sarà addebitato nella prima fattura utile.
- 5) Diversamente il Servizio Idrico interverrà a proprie spese per garantire lo standard di pressione di rete ritenuta normale in funzione del luogo, delle caratteristiche della rete, dei consumi nonché della posizione altimetrica del contatore.

### **31 - Bocche antincendio**

- 1) Le bocche antincendio ad uso privato sono di norma situate all'interno delle proprietà e fanno parte della rete antincendio privata sulla quale non ha competenza il Servizio Idrico.
- 2) Tali bocche possono essere aperte esclusivamente in caso di incendio o per la periodica verifica.
- 3) Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dal Servizio Idrico. Un uso di tali impianti diverso da quello consentito ai sensi del presente articolo, sarà sanzionato con una penale corrispondente al volume di acqua consumata impropriamente moltiplicato per il doppio della tariffa eccedenza, fatti salvi gli oneri per eventuali danni causati al gestore.
- 4) È obbligatoria l'installazione di un idoneo misuratore a spese dell'Utente.
- 5) Per impianti antincendio preesistenti, non dotati di un misuratore per l'acqua prelevata ad uso antincendio, ma con presenza di una valvola in posizione chiusa e munita di sigillo, la bocca di uscita della valvola stessa rappresenta il punto di consegna.
- 6) Tale valvola potrà essere aperta dall'Utente solo in caso di incendio o di prova periodica dell'impianto e la sua apertura dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Idrico che provvederà alla risigillatura.
- 7) Nel caso in cui l'Utente abbia la necessità o l'obbligo di mantenere tale valvola aperta, dovrà fare richiesta al Servizio Idrico di modifica dell'impianto e di posa del contatore pagando i relativi costi.
- 8) Per impianti antincendio preesistenti, non dotati di un misuratore per l'acqua prelevata ad uso antincendio e dove non sia neppure stata collocata una valvola chiusa nel punto di consegna (quindi allacciamento diretto dalla condotta stradale fino alle bocche antincendio private), il punto di consegna viene identificato nel confine di proprietà.
- 9) Nelle condizioni di cui al comma 8), l'Utente dovrà fare richiesta al Servizio Idrico di installazione di apposito misuratore con oneri a proprio carico entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Decorso tale periodo, il Servizio Idrico potrà in qualunque momento e previo preavviso di almeno 30 giorni, sospendere la fornitura.
- 10) Nelle more dell'installazione del contatore il Servizio Idrico si riserva di munire di propri sigilli le bocche private al fine di evitare prelievi abusivi.
- 11) L'Utente ha l'obbligo di dichiarare il tipo ed il numero di bocche antincendio o altri sistemi equivalenti collegate a ciascun punto di consegna e l'eventuale presenza di vasche di accumulo, al fine dell'applicazione della relativa tariffa e delle previste scontistiche.

### **32 - Impianti interni alle utenze**

- 1) All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti normative.

- 2) L'Utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le proprie esigenze con impianti di sollevamento o con apparecchi di riduzione di pressione.
- 3) In ogni caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua in caso di avaria delle apparecchiature posizionate lungo la rete interna.
- 4) L'Utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite di acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà ed al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
- 5) Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme:
  - a. le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto o a quota ad essi superiore;
  - b. le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
  - c. nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
  - d. nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. È opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
  - e. è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. È inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
  - f. è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
  - g. i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Servizio Idrico è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
  - h. è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Idrico il quale può prescrivere eventuali modifiche;
  - i. in presenza di un approvvigionamento di acqua da pozzi, sorgenti o vasche di accumulo, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal Servizio Idrico; tale separazione non potrà essere effettuata mediante l'interposizione di valvole chiuse, ma gli impianti dovranno essere fisicamente separati e permanentemente disconnessi.
  - j. nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante. Dovrà essere inoltre previsto uno scarico di troppo pieno di adeguata portata ed a livello inferiore alla bocca di erogazione tale per cui, in caso di avaria del sistema a galleggiante, il pelo libero dell'acqua all'interno della vasca resti convenientemente distante dalla bocca di erogazione.
- 6) L'impianto interno, per la parte collegata direttamente al contatore, anche se separato da valvole, non può essere messo in pressione per mezzo di pompe o di altre apparecchiature.
- 7) Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.
- 8) Il Servizio Idrico si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
- 9) In caso di inadempienza il Servizio Idrico ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino

a quando l'Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

- 10) Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, il Servizio Idrico declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

### 33 - Sistemi di disconnessione idraulica

- 1) L'Utente ha la responsabilità di eventuali immissioni in rete dai propri impianti.
- 2) Vengono definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.
- 3) Le utenze che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali:
  - attività artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);
  - attività zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
  - edifici adibiti a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);
  - edifici dotati di impianti centrali, condizionamento d'aria, di raffreddamento, di bocchette antincendio;
  - unità abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
  - industrie insalubri a norma di legge; sono tenute ad installare a propria cura e spese un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.
- 11) Il disconnettore idraulico deve essere rispondente ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento di un Ente di Unificazione nazionale od internazionale. In ogni caso la responsabilità del corretto funzionamento e della rispondenza alle normative del sistema di disconnessione resta a totale carico dell'Utente.
- 12) Le utenze che rientrano nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti domestici in genere), sono tenuti ad installare dispositivi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna di tipo tradizionale, quali le valvole di non ritorno.
- 13) Eventuali valvole di non ritorno inserite dal Servizio Idrico nell'allacciamento a protezione della rete pubblica non esimono l'Utente dalla propria responsabilità nel caso di ritorno di acqua dalla propria rete privata.

### 34 - Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature private; responsabilità dell'Utente

- 1) Il Servizio Idrico ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private **previa autorizzazione del proprietario e/o occupante**<sup>1</sup>. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Servizio Idrico o dalla stesso incaricato.
- 2) I dipendenti e/o gli incaricati del Servizio Idrico, muniti di tessera di riconoscimento, possono accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.
- 3) In caso di opposizione o di ostacolo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Servizio Idrico.
- 4) Resta infine salvo il diritto del Servizio Idrico di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il

---

<sup>1</sup> emendamento in grassetto

pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 60 giorni.

- 5) L'Utente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa e inosservanza di quanto sopra.
- 6) L'Utente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell'originario stato di idoneità che ha determinato l'ottenimento della fornitura.
- 7) Il Servizio Idrico non può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

#### **IV - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI**

##### **35 - Tariffe in vigore**

- 1) La tariffa del servizio, approvata dal Consiglio Comunale, costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato.

##### **36 - Determinazione dei consumi e fatturazione**

- 1) La rilevazione dei consumi idrici avviene sulla base della lettura periodica dei contatori su base semestrale (fine giugno fine dicembre).
- 2) L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare, al Servizio Idrico o ad un suo incaricato, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
- 3) L'acqua è fatturata all'Utente in ragione del consumo misurato dal contatore, oppure, ai sensi del presente articolo, dal consumo stimato.
- 4) Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
- 5) Il Servizio Idrico può emettere nel corso dell'anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo. Dopo la lettura del contatore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.
- 6) I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente, mentre per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia di utenza contrattuale di appartenenza.
- 7) In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'Utente, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina con avviso per effettuare la "autolettura"; la mancata comunicazione dell'autolettura comporterà l'addebito di un consumo stimato.
- 8) In caso di errori della fatturazione, il processo di rettifica comporterà la regolazione alla prima fatturazione utile.
- 9) Fatta salva la possibilità per l'Utente di avanzare richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 28 **comma 6<sup>2</sup>**, eventuali dispersioni di acqua nell'impianto interno che hanno dato luogo a consumi regolarmente misurati dal contatore sono interamente addebitati all'Utente alle tariffe vigenti, anche nel caso di mancate letture o ritardate fatturazioni da parte del Servizio Idrico.

##### **37 - Anticipo o deposito cauzionale**

- 1) All'atto della stipula del contratto di fornitura, l'Utente deve versare un anticipo o deposito cauzionale, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'Utente stesso.
- 2) Tale importo sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.
- 3) In caso di cessazione del rapporto di utenza tale importo sarà rimborsato con l'ultima fattura utile.
- 4) L'anticipo o deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture

---

<sup>2</sup> emendamento in grassetto

precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

### **38 - Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento**

- 1) Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente inviate, nei tempi indicate sulle fatture stesse.
- 2) Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolate in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.
- 3) Nei casi di ritardato pagamento della fattura, il Servizio Idrico applica gli interessi di mora, nella misura stabilita dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, addebitandoli su successiva fattura.
- 4) Trascorsi 15 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Servizio Idrico provvederà ad inviare all'Utente mediante raccomandata gli estremi o la copia delle fatture non pagate con il preavviso di chiusura, informandolo delle modalità per evitare la sospensione.
- 5) Trascorsi altri 15 giorni di calendario dal preavviso, senza che sia intervenuto il pagamento, è prevista la sospensione del servizio, **fermo restando le disposizioni vigenti a garanzia della fornitura minima di sopravvivenza<sup>3</sup>**.
- 6) Il ripristino della fornitura avverrà entro 10 giorni una volta eseguito il pagamento, comprensivo di tutte le spese sostenute dal Servizio Idrico.
- 7) L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell'erogazione né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
- 8) Nel caso di contatore non accessibile per responsabilità dell'Utente o nel caso in cui a seguito di verifica dei sigilli il contatore risultasse abusivamente aperto il Servizio Idrico potrà effettuare la disattivazione della fornitura mediante le soluzioni ritenute più idonee.
- 9) Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.
- 10) Nel caso di subentro ad Utente moroso, il Servizio Idrico potrà richiedere al nuovo Utente una dichiarazione di estraneità al precedente debito, eventualmente corredata da documentazione attestante tale estraneità. In ogni caso il subentrante non potrà essere una persona che di fatto già occupava a qualunque titolo l'immobile se prima non avrà provveduto all'intero saldo del debito.

### **39 - Consumi industriali**

- 1) Il Servizio Idrico può adottare le seguenti misure nei confronti di grandi utenze:
  - stabilire un consumo massimo per ogni contratto e fissare le modalità da seguire per il prelievo dell'acqua;
  - fissare uno specifico impegno contrattuale determinato caso per caso;
  - fissare altri criteri per l'interruzione della fornitura diversi da quelli previsti dal Regolamento.

---

<sup>3</sup> emendamento in grassetto

#### **40 - Addebiti vari**

- 1) Gli utenti, laddove se ne verificano le condizioni, sono tenuti al pagamento dei seguenti addebiti:
  - corrispettivo per la verifica del contatore a richiesta dell'Utente;
  - corrispettivo per la verifica del livello di pressione;
  - anticipo o deposito cauzionale;
  - addebiti per interessi di ritardato pagamento o rateizzazione;
  - costi di allacciamento o per modifiche o soppressione dello stesso;
  - corrispettivo per le volture dell'utenza;
  - corrispettivo per chiusura/apertura del contatore;
  - corrispettivo per lettura richiesta dall'utente.
- 2) Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e loro eventuali aggiornamenti sono disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio Comunale e resi pubblici dal Servizio Idrico.

#### **41 - Ulteriori casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto**

- 1) Come disciplinato nei precedenti articoli, il Servizio Idrico si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d'emergenza idrica, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio.
- 2) La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
  - a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;
  - b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
  - c) prelievi abusivi;
  - d) cessione dell'acqua a terzi;
  - e) irregolarità nell'installazione degli impianti in proprietà privata;
  - f) opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Servizio Idrico;
  - g) opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Servizio Idrico;
  - h) in caso di pericolo per persone o cose o di pregiudizio all'erogazione del Servizio idrico;
  - i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale affidate al Servizio Idrico, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
  - j) allacciamento diretto senza contatore.
- 3) Nei casi a), b), e), g) j) la sospensione sarà disposta dopo 15 giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto. Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i); non è invece dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h).
- 4) Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Servizio Idrico potrà rimuovere il contatore e/o effettuare il sezionamento dell'allacciamento con oneri a carico dell'Utente.

#### **42 - Consumi derivanti da perdite occulte**

- 1) L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e altre anomalie in genere nei propri impianti e apparecchiature, che possano provocare dispersioni di acqua e/o elevati consumi.
- 2) In caso di fughe occulte nella rete privata, l'utente può, previa presentazione di adeguata documentazione che attesti l'involontarietà della perdita e l'impossibilità di poterla prevenire,

avanzare richiesta di fatturazione specifica secondo i parametri di cui al punto successivo.

- 3) Il Servizio Idrico applicherà la tariffa ordinaria al consumo accertato nella semestralità in cui non era presente la perdita mentre applicherà lo sconto del 25% sulla parte esuberante applicando il parametro più alto della tariffa previsto per i consumi maggiormente eccedenti.

## SEZIONE III - FOGNATURA E DEPURAZIONE

### I - NORME GENERALI

#### 43 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione della normativa vigente in materia richiamata al successivo art. 44, stabilisce:
  - le norme tecniche e comportamentali per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica nera o mista e il successivo utilizzo;
  - le procedure e le modalità del procedimento di autorizzazione e di ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
  - le modalità per il controllo degli scarichi che si immettono in pubblica fognatura per verificare l'accettabilità degli stessi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati e la tariffa applicata;
  - i limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura di acque reflue industriali in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e/o della rete fognaria;
  - la disciplina dei conferimenti di rifiuti costituiti da acque reflue;
  - la disciplina della gestione amministrativa dell'utenza.
- 2) Le norme contenute nel presente Regolamento sostituiscono ogni norma, relativa alle stesse materie, contenute in atti regolamentari preesistenti approvati dal Comune.

#### 44 - Normativa di riferimento

- 1) Il Regolamento viene adottato in applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e delle norme Regionali vigenti al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

#### 45 - Definizioni

- 1) Agli effetti del Regolamento, oltre tutte quelle di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 valgono le seguenti definizioni:
  - a) *opere afferenti al Servizio Idrico Integrato*: acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica finalizzate alla gestione del S.I.I.; altre infrastrutture analoghe realizzate dai soggetti a cui sia stata affidata la gestione sulla base di apposita Convenzione con il Comune. Le reti, le opere e gli impianti sono individuati in apposito inventario, che il Servizio Idrico mantiene aggiornato e rende disponibile in qualunque momento.
  - b) *reti fognarie pubbliche del Servizio Idrico Integrato*: reti fognarie destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati urbani definiti ai sensi di legge. Esse si distinguono in:
    - reti fognarie nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali e delle acque derivate dalle opere di presa che intercettano le fognature miste;
    - reti fognarie miste (o unitarie), quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica;
  - c) *insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria*: quelli allacciati alla rete fognaria pubblica e quelli prospicienti ad una strada, o comunque gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica a gravità, distante non più di 20 metri dal confine di proprietà.
  - d) *impianto di depurazione*: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.
  - e) *acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

- f) *scarico*: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- g) *scarico provvisorio*: scarico effettuato per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici di feste o manifestazioni, allacci per bonifica siti contaminati);
- h) *acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio*: acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ...) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali;
- i) *acque di prima pioggia*: i primi 2,5 - 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate;
- j) *acque di seconda pioggia*: acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo riceettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia;
- k) *acque reflue di dilavamento*: acque meteoriche che dilavano superfici scoperte destinate ad attività commerciale o di produzione di beni, nonché le relative pertinenze, nei casi in cui il dilavamento non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi;
- l) *acque reflue industriali assimilate alle domestiche*: quelle definite assimilate dall'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;
- m) *allacciamento*: tratto di tubazione che assicura la connessione tra l'utenza Titolare dello scarico e il collettore fognario pubblico, dal punto di consegna fino al punto di innesto sulla condotta stradale.
- n) *punto di consegna*: il punto di consegna, o terminale di recapito, segna la fine della condotta di allacciamento e l'inizio del tratto di proprietà privata. Esso di norma è individuato al confine della proprietà servita, immediatamente prima del pozzetto di collegamento. In casi eccezionali, qualora imposto da necessità tecnico operative, il punto di consegna può essere collocato all'interno o all'esterno della proprietà privata. Nel caso la rete pubblica attraversi la proprietà del richiedente, il punto di consegna è posto alla distanza di 2 metri dal punto di innesto.
- o) *allacciamento esistente*: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- p) *scarico esistente*: scarico domestico, industriale o assimilato già accettato/autorizzato alla data di entrata in vigore del Regolamento e attivato in conformità ai Regolamenti di Fognatura previgenti;
- q) *Titolare dello scarico*: soggetto Titolare della attività che determina lo scarico di acque reflue industriali e assimilate;
- r) *Regolamento di fognatura previgente*: Regolamento valido prima della entrata in vigore del presente Regolamento, redatto in conformità alla Legge 319/1976 o al D.Lgs. 152/1999.

## II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE

### 46 - Criteri generali e classificazioni degli scarichi

- 1) Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue sono classificati in:
  - a) *scarichi di acque reflue domestiche*: scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e quelli di acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da

edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento;

- b) *scarichi di acque reflue industriali*: scarichi di qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
  - c) *scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche*: scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e le acque di cui all'art. 2 del D.P.R. 227/2011.
  - d) acque meteoriche di dilavamento.
- 2) Con riferimento alla lettera c) del comma 1), sono assimilate alle domestiche le acque reflue:
- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
  - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  - d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata di acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche;
  - f) provenienti da attività termali, fatte salve la disciplina regionale di settore;
  - g) acque che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla TAB. 1 all. A al D.P.R. 227/2011;
  - h) acque provenienti da attività di cui alla TAB. 2 all. A al D.P.R. 227/2011;
- 3) Ai sensi delle disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, non rientrano nel criterio di assimilazione di cui al comma 2), gli scarichi finali di sostanze pericolose, come definite al comma 4). Il criterio di assimilazione trova applicazione, invece, qualora sia stata effettuata la separazione effettiva degli scarichi delle sostanze pericolose da quelli delle altre acque reflue industriali, che possono essere assimilate alle domestiche ai sensi delle predette disposizioni.
- 4) Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.
- 5) I nuovi scarichi di acque reflue nella rete fognaria sono ammessi subordinatamente alla verifica, da parte del Servizio Idrico, della conformità dello scarico, della compatibilità con la capacità idraulica della rete, della capacità funzionale degli scolmatori e della potenzialità depurativa residua dell'impianto di depurazione asservito alla pubblica fognatura.
- 6) Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente:
- gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006 sono sempre ammessi, nell'osservanza delle norme fissate dal Regolamento
  - gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettere e), f) del D.Lgs. 152/2006 devono essere autorizzati, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/2006, seguendo la procedura di cui agli artt. 54 e 55 del Regolamento.

### **III - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

#### **47 - Richiesta di allacciamento**

- 1) Chiunque intenda realizzare un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura deve inoltrare la richiesta di “nulla osta per allacciamento” al Servizio Idrico. Tale richiesta è da inoltrare anche nei seguenti casi:
  - collegamento di una fognatura privata interna ad un allacciamento esistente mai utilizzato;
  - regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma non accettato/autorizzato ai sensi del Regolamento previgente,
  - modifica degli impianti fognari interni già allacciati nei termini previsti all’art. 52.
- 2) Entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’istanza, il Servizio Idrico riscontra la richiesta e in caso di assenso (nulla osta per allacciamento) fornisce al richiedente:
  - le indicazioni tecniche e operative necessarie da rispettare per la realizzazione e l’eventuale adeguamento delle reti fognarie interne private;
  - le prescrizioni per la realizzazione dell’allacciamento e il preventivo per l’esecuzione dell’innesto, se non già presente, da considerare nel caso di allacciamento eseguito dal privato;
  - il preventivo per la realizzazione dell’intero allacciamento, da considerare nel caso di allacciamento eseguito dal Servizio Idrico;
- 3) Di norma è previsto un unico allacciamento per ciascun fabbricato. Eventuali allacciamenti ulteriori al servizio del medesimo fabbricato od insediamento dovranno espressamente essere autorizzati dal Servizio Idrico. Nel caso di fabbricati con più proprietari, la domanda di nulla osta per allacciamento dovrà essere presentata da un solo soggetto proprietario in rappresentanza degli altri o dall’amministratore se presente.
- 4) In presenza contemporanea di fognature pubbliche nere e miste entrambe collettate all’impianto di depurazione, l’allacciamento delle acque reflue sarà collegato prioritariamente alla rete fognaria nera. Su espressa e motivata richiesta del Titolare dello scarico, il Servizio Idrico può concedere il nulla osta all’allaccio totale o parziale dei reflui del fabbricato alla rete mista collettata al depuratore.
- 5) I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del comma 2 dell’art. 46, devono presentare al Servizio Idrico contestualmente alla richiesta di allacciamento, dichiarazione con annessa documentazione comprovante che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati agli scarichi delle acque reflue domestiche. Il Servizio Idrico si riserva il diritto di richiedere al Titolare dello scarico ulteriore documentazione per accertamenti sulla natura dello scarico, ai fini del rilascio del benestare allo scarico. Il Servizio Idrico può verificare in qualunque momento il mantenimento delle caratteristiche che ne hanno determinato l’assimilazione.

#### **48 - Realizzazione dell’allacciamento**

- 1) Il punto di consegna o terminale di recapito sono di norma concordati con il Titolare dello scarico o con il tecnico da esso designato, sulla base della configurazione della rete fognaria pubblica, della necessità di rispetto dei sottoservizi esistenti e delle prescrizioni impartite dagli Enti proprietari o concessionari della strada o delle aree pubbliche dove sarà realizzato l’allacciamento.
- 2) Nel caso sia già presente un allacciamento al lotto o al fabbricato, ancorché mai utilizzato, che presenti per l’utenza condizioni analoghe a quelle normalmente assicurate, sarà prioritariamente utilizzato tale allacciamento. Su richiesta del Titolare, il Servizio Idrico può prevedere la predisposizione di un nuovo allacciamento in sostituzione del preesistente. In tal caso sono a carico del Titolare i costi per la dismissione del preesistente allacciamento che sarà eseguita dal Servizio Idrico.
- 3) La realizzazione delle opere che compongono l’allacciamento può essere effettuata:
  - a) dal Servizio Idrico su esplicita richiesta del richiedente,
  - b) direttamente dal richiedente; resta comunque riservato al Servizio Idrico l’esecuzione dell’innesto della tubazione di allacciamento con il collettore fognario pubblico. In tal caso il

richiedente, prima di avviare l'esecuzione dei lavori, deve comunicare al Servizio Idrico la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori.

- 4) Nel caso in cui il Titolare dello scarico esegua direttamente i lavori di allacciamento anche per la parte ricadente in area pubblica, l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi. Nel caso in cui sia necessaria la realizzazione da parte del Servizio Idrico della predisposizione sul collettore stradale, il Titolare comunque dovrà attendere la chiusura del cantiere da parte del Servizio Idrico, prima di procedere alla propria parte dei lavori.
- 5) Il Servizio Idrico può in ogni momento sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori durante il loro svolgimento, al fine di vigilare che non sia compromesso il regolare funzionamento della fognatura e dell'allacciamento e che i manufatti realizzati risultino conformi alle prescrizioni tecniche impartite. L'Utente pertanto dovrà consentire al personale del Servizio Idrico l'ingresso nel cantiere.
- 6) Il Servizio Idrico, su richiesta del Titolare dello scarico, esegue il sopralluogo a scavi aperti e tubo posato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Tale sopralluogo è condizione necessaria per il collaudo positivo delle opere.
- 7) Al termine dell'esecuzione delle opere da parte del privato, entro 10 giorni dalla richiesta dello stesso il Servizio Idrico esegue la verifica (collaudo) del corretto funzionamento e della rispondenza di quanto costruito alle prescrizioni impartite.
- 8) Se il collaudo finale dell'allacciamento si conclude con esito positivo, il Servizio Idrico rilascia al Titolare dell'allacciamento un'attestazione di corretta esecuzione e prende in carico formalmente le opere realizzate in area pubblica, per la successiva gestione e manutenzione.
- 9) Nel caso il collaudo non si concluda positivamente, entro 10 giorni dallo stesso il Servizio Idrico comunica al richiedente la necessità di adeguamento delle opere e i tempi massimi per l'adeguamento stesso, pena la decadenza della richiesta di allacciamento. Il Servizio Idrico non assume in carico opere eseguite in difformità dalle prescrizioni impartite o che non abbiano superato la fase di collaudo.
- 10) La presa in carico da parte del Servizio Idrico dell'allacciamento non esime l'esecutore dell'allaccio dalle responsabilità nei confronti dell'Ente proprietario delle strade interessate dai lavori, compresa l'effettuazione di eventuali ripristini che si rendessero necessari.
- 11) Nel caso di realizzazione di interventi di risanamento ambientale, separazione di reti esistenti e rifacimenti connessi a riqualificazioni urbane il Servizio Idrico esegue direttamente sia le opere connesse alla rete fognaria sia gli allacciamenti fino al confine di proprietà.

#### **49 - Adeguamento di un allacciamento esistente**

- 1) Gli allacciamenti esistenti, definiti alla lettera o) dell'art. 45 del Regolamento, si intendono accettati se eseguiti in conformità ai Regolamenti di Fognatura previgenti, come attestato da idonea documentazione. In caso contrario dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al Regolamento a spese del Titolare dello scarico, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Idrico e con le eventuali deroghe previste al comma 6) dell'art. 52.

#### **50 - Manutenzione degli allacciamenti**

- 1) Le opere di allacciamento, dalla pubblica fognatura sino al punto di consegna, una volta realizzate rientrano fra quelle afferenti al Servizio Idrico Integrato; pertanto i relativi oneri di gestione e manutenzione sono posti a carico della tariffa.
- 2) Eventuali oneri per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 45, sostenuti dal Servizio Idrico a seguito di comportamenti contrari a quanto prescritto dal presente Regolamento, sono posti a carico dell'Utente.
- 3) Restano a carico del Titolare dell'allaccio tutti gli interventi su tubazioni e impianti di proprietà privata posti a monte del punto di consegna.

#### **51 - Contributo di allacciamento**

- 1) Per ogni nuovo allacciamento alla pubblica fognatura e negli altri casi espressamente previsti dal Regolamento, il richiedente è tenuto a versare al Servizio Idrico un "contributo di allacciamento", che comprende:
  - a. gli oneri amministrativi sostenuti dal Servizio Idrico per l'istruttoria della domanda;

- b. gli oneri sostenuti dal Servizio Idrico per l'istruttoria tecnica compresi i sopraluoghi iniziali;
  - c. gli oneri di esecuzione dei lavori eseguiti dal Servizio Idrico, compresa la progettazione, in caso di esecuzione da parte del Servizio Idrico;
  - d. gli oneri per la sorveglianza dei lavori, il sopraluogo finale, il collaudo e le prove di tenuta e l'attivazione dello scarico, in caso di esecuzione da parte del richiedente.
- 2) In caso di lavori eseguiti dal richiedente, oltre al contributo di allacciamento di cui alle voci a) e b) nulla è dovuto al Servizio Idrico.

#### **IV - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A),B),C),D), DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.P.R. 227/2011**

##### **52 - Obblighi e norme tecniche**

- 1) Gli insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria devono obbligatoriamente conferire i propri scarichi in fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura sono sempre ammessi, purché osservino le disposizioni del presente Regolamento.
- 2) A seguito del rilascio del nulla osta per l'allacciamento e delle eventuali opere interne di adeguamento, il tecnico incaricato consegna al Servizio Idrico la dichiarazione di conformità al Regolamento del sistema fognario interno, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne e dell'eventuale allacciamento eseguito dal privato. A conclusione positiva del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della conformità, il Servizio Idrico rilascia l'autorizzazione allo scarico in fognatura.
- 3) L'attivazione dello scarico o la modifica dello scarico esistente potrà avvenire solo dopo il rilascio del N.O. da parte del Servizio Idrico.
- 4) Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione devono essere conformi alle norme tecniche previste in materia.
- 5) Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni esistenti devono essere resi conformi alle norme tecniche in occasione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso. Tale obbligo non si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d'uso che rispettino contemporaneamente i requisiti di seguito elencati:
  - a. gli edifici ed installazioni originano unicamente scarichi di acque reflue domestiche;
  - b. l'edificio è stato allacciato in conformità ad un previgente Regolamento di Fognatura e non è stato modificato lo schema fognario dell'edificio;
  - c. non si determina un incremento quali - quantitativo delle acque reflue prodotte, del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari dell'edificio;
  - d. gli impianti di trattamento individuale presenti (fosse settiche tipo Imhoff o tradizionali) sono efficienti, di dimensioni adeguate e compatibili con la rete fognaria recapito dello scarico ed è presente, ove prescritto, il sifone.

In tali casi, il tecnico incaricato presenta al Comune di competenza una dichiarazione di conformità con allegata la planimetria catastale, lo schema fognario e copia della autorizzazione rilasciata in conformità ad un previgente Regolamento di Fognatura. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti sia il nulla osta per l'allacciamento, sia il benessere allo scarico del Servizio Idrico.

- 6) Per gli edifici esistenti, su richiesta del Titolare o suo tecnico incaricato, possono essere rilasciate deroghe alle prescrizioni tecniche nei seguenti casi:
  - edifici già allacciati alla fognatura senza averne mai fatto richiesta, la cui situazione sia da regolarizzare a livello tecnico-amministrativo;
  - edifici da allacciare alla fognatura, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d'uso;
  - edifici da allacciare alla rete fognaria per gli interventi di cui all'art. 69, comma 3).
- 7) Le deroghe non possono comunque riguardare la realizzazione del pozzetto di disconnessione

con sifone dotato di ventilazione a monte e a valle;

- 8) Si intendono conformi al presente Regolamento tutti gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, come definiti alla lettera p) dell'art. 45, già dotati di autorizzazione o Nulla Osta ai sensi di Regolamenti di Fognatura previgenti, come definiti alla lettera r) dell'art. 45 del Regolamento.
- 9) L'inizio di una nuova attività di scarico in fognatura di un edificio già allacciato precedentemente con SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

#### **53 - Nuove urbanizzazioni, collaudo funzionale**

- 1) Nelle fognature delle nuove urbanizzazioni l'attivazione degli scarichi privati è vincolata al positivo collaudo funzionale delle fognature di lottizzazione e alla loro messa in esercizio.

### **V - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE E), F), DEL D.LGS. 152/2006**

#### **54 - Autorizzazione**

- 1) Gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e), f), del D.Lgs. 152/2006, possono essere ammessi nelle pubbliche fognature purché preventivamente autorizzati e in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico dal Comune o altro Ente competente qualora il Titolare sia soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, su parere conforme del Servizio Idrico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.
- 2) Ove tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo.
- 3) Le nuove immissioni di scarichi industriali e di scarichi assimilati ai domestici sono ammesse solo se rispettano le prescrizioni ed i limiti di accettabilità stabiliti nell'atto di autorizzazione.

#### **55 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

- 1) I titolari degli scarichi di acque reflue industriali/assimilate, che intendono allacciarsi alla rete fognaria, devono presentare domanda di autorizzazione al Comune secondo le modalità del presente Regolamento e allegando la documentazione prevista. Il Comune provvede ad inviare ad ARPA copia della domanda compresa una copia della documentazione allegata, per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006.
- 2) La domanda di autorizzazione comprende anche la richiesta dell'eventuale allacciamento alla rete fognaria, se necessario.
- 3) Il Servizio Idrico e, nel caso di scarichi di sostanze pericolose, anche ARPA, formula il parere entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, salvo non vengano richieste integrazioni della documentazione, che danno diritto ad ulteriori 45 giorni.
- 4) Le determinazioni dell'Autorità competente sono assunte nei modi stabiliti dal proprio Statuto e sono comunicate al richiedente entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria di cui al comma 3), che devono essere comunicati dal Servizio Idrico.
- 5) Con il rilascio dell'autorizzazione il Servizio Idrico comunica al richiedente le modalità per l'esecuzione dell'eventuale allacciamento.

#### **56 - Domanda di autorizzazione allo scarico**

- 1) La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali/assimilate deve essere redatta secondo la modulistica all'uopo predisposta e accompagnata:
  - dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e, in particolare, la portata massima di punta, la portata massima giornaliera e la portata complessiva annua, nonché una analisi di caratterizzazione del refluo da scaricare;
  - dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse (compresa la planimetria delle reti di scarico in scala adeguata

sotto- scritta da tecnico abilitato con l'individuazione di tutti i punti di connessione al/ai terminale/i di allacciamento da prevedere nell'atto autorizzativo e, per ognuno di questi, della tipologia di acqua di scarico da autorizzare);

- dalla descrizione dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi;
  - dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
  - dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
  - dalla dichiarazione di assenza di sistemi di stoccaggio e/o diluizione tali da modificare le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico proveniente dal ciclo di lavorazione, salvo diversa prescrizione del Servizio Idrico in merito a sistemi di equalizzazione.
- 2) Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1) deve altresì indicare:
- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione, delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero alla presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
  - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
- 3) Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti dal tecnico e dal Titolare dello scarico.

#### **57 - Scadenza, rinnovo**

- 1) L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Entro un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista dall'art. 50 del Regolamento. Anche ad autorizzazione scaduta, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini sopra riportati. Tale principio non vale per gli scarichi che contengono le sostanze pericolose di cui al comma 4 dell'art. 40 del Regolamento.
- 2) Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. In particolare dovrà essere richiesta nuova autorizzazione quando le modificazioni siano tali che:
- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
  - il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 10% il valore originario;
  - venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità previsti nell'autorizzazione originaria, o quando, a giudizio del Servizio Idrico, le nuove sostanze modifichino in misura apprezzabile il carico inquinante o quando trattasi di nuove sostanze pericolose.
- 3) Nelle ipotesi in cui debba essere modificato, anche temporaneamente, il punto di scarico in fognatura, seppure senza modifiche delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico stesso, deve essere data comunicazione preventiva al Servizio Idrico e all'autorità competente per la verifica della compatibilità dello scarico con il sistema fognario-depurativo e l'adozione dei provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
- 4) Le modalità di immissione ed i limiti di accettabilità degli scarichi industriali sono definiti, all'atto della formulazione del parere di conformità, in rapporto alla consistenza dell'agglomerato servito dalla rete fognaria, alle caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali delle reti fognarie, degli scolmatori e degli impianti di depurazione, nonché del carico complessivo non domestico di cui sia già stata autorizzata l'immissione nella rete o negli impianti di depurazione, nel rispetto dei criteri generali seguenti:
- devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità delle condotte della rete fognaria urbana rispetto alle condizioni idrauliche più gravose che si possono verificare nella

- rete stessa in assenza dell'immissione dei reflui da autorizzare;
- il carico inquinante aggiuntivo dei reflui da autorizzare non deve comportare una variazione della classe attuale di consistenza di agglomerato a cui appartiene la rete fognaria di recapito;
  - l'impianto di depurazione terminale della rete fognaria di recapito deve avere un congruo margine di potenzialità non utilizzata rispetto alle condizioni di funzionamento più gravose previste in assenza dell'immissione dei reflui da autorizzare;
  - né la rete fognaria né l'impianto di depurazione terminale possono avere funzione di diluizione delle concentrazioni di sostanze non suscettibili di normale riduzione mediante i processi depurativi che si instaurano usualmente nel sistema ricettore;
  - l'immissione dei nuovi scarichi non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.
- 5) Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, i valori limite di accettabilità dei reflui sono stabiliti dal Servizio Idrico, in applicazione dei criteri generali di cui al precedente comma 3).
- 6) Il Servizio Idrico può stabilire limiti più restrittivi di quelli indicati al comma 4) quando ciò sia necessario per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente in condizioni di particolare vulnerabilità o sensibilità del recapito finale, per la tutela delle risorse idriche con specifiche destinazioni funzionali e per la salvaguardia dell'integrità delle infrastrutture e del loro regolare ed economico funzionamento.
- 7) Fermo restando quanto disposto al comma 3), il parere di conformità può prevedere eventuali deroghe, nei casi ammessi dal Regolamento, ai limiti di accettabilità degli scarichi, purché sia assicurato e mantenuto nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici nonché lo smaltimento dei fanghi residui dei depuratori terminali in conformità alla normativa vigente.
- 8) In caso di presenza di impianto con trattamento inadeguato al trattamento richiesto o nel caso in cui lo scarico determini un cambio di classe dell'agglomerato, il Servizio Idrico può negare il permesso senz'altra motivazione o prevedere, anche per scarichi assimilabili ai domestici, prescrizioni speciali o restrizioni allo scopo di assicurare e mantenere nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici.
- 9) Il parere di conformità può prevedere disposizioni più restrittive di quelle contemplate dal Regolamento in ordine ai limiti di accettabilità di determinate sostanze o anche fissare limiti o divieti di immissione per sostanze non contemplate quando l'immissione di tali sostanze possa, a parere insindacabile del Servizio Idrico, essere pericolosa per gli operatori addetti alla gestione o determinare dei rischi per le reti fognarie e gli impianti di depurazione.
- 10) Ferme restando le norme di legge imperative, il Servizio Idrico ha facoltà di indicare nel parere, specialmente nei casi di deroghe di cui al precedente comma 3), quali disposizioni hanno carattere provvisorio e sono suscettibili di revoca o successive modifiche ed integrazioni sulla base degli esiti dei controlli eseguiti dopo l'attivazione dello scarico.
- 11) In fase di istruttoria delle domande di autorizzazione il Servizio Idrico può richiedere il preventivo parere all'ARPA ed è tenuto ad assumerlo incondizionatamente, nel proprio parere di conformità, qualora lo scarico contenga o possa verosimilmente contenere sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose.

#### **58 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico**

- 1) Il Servizio Idrico può chiedere la revoca dell'autorizzazione allo scarico mediante attivazione della procedura di cui all'art. 74, qualora:
- le caratteristiche dello scarico ovvero delle opere fognarie private ovvero dell'eventuale impianto di trattamento aziendale risultino non conformi al Regolamento o, comunque, difformi da quanto stabilito nell'atto autorizzativo in vigore;
  - gli accertamenti analitici, eseguiti su campioni prelevati da scarichi di acque reflue classificate come assimilabili a domestiche nell'autorizzazione allo scarico, non confermino tale classificazione;

- si constatino difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

**59 - Divieto di diluizione degli scarichi industriali**

- 1) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tab. 5 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/2006.
- 2) In sede di istruttoria il Servizio Idrico, o altra Autorità preposta al controllo, può prescrivere che scarichi parziali contenenti tali sostanze subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale e/o può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
- 3) L'immissione nella rete fognaria interna degli scarichi di acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia è ammessa di norma a valle del pozzetto di campionamento. Qualora detto scarico sia separato dallo scarico generale dello stabilimento, lo stesso è soggetto ad autorizzazione ed assoggettato ai valori limiti di emissione previsti dal Regolamento per gli scarichi di acque reflue industriali.

**60 - Accessibilità degli scarichi industriali**

- 1) Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente e del Servizio Idrico, nel punto stabilito per la verifica e la misurazione di cui al comma 3 del successivo art. 63. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto per gli scarichi di sostanze pericolose, viene effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura pubblica. Allo scopo i titolari sono tenuti ad installare un idoneo pozzetto di campionamento, conforme allo schema tecnico fornito dal Servizio Idrico.

**61 - Scarichi da attività sanitaria**

- 1) Gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti utilizzati per il ricovero o la cura di pazienti affetti da patologie infettive, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione, oltre ad eventuali altri trattamenti per il rispetto dei limiti di accettabilità tabellari quando previsti.

**62 - Acque meteoriche**

- 1) Sono vietati gli scarichi in fognatura nera delle acque di origine meteorica con eccezione di quelle previste al successivo art. 63.

**63 - Acque di prima pioggia e di dilavamento**

- 1) Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, agli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi, per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e siano dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito in rete fognaria.
- 2) Le acque di prima pioggia raccolte dalle fognature interne negli stabilimenti o insediamenti di cui al comma 1) sono soggette al regime di autorizzazione e a tutte le disposizioni del Regolamento previste per gli scarichi industriali.
- 3) Fatte salve le eventuali prescrizioni di ulteriori sistemi di accumulo e/o trattamento in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento, è fatto obbligo, in linea generale, posizionare adeguati sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia), a monte dell'immissione nelle fognature pubbliche, per gli stabilimenti e insediamenti in cui si svolgono attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
- 4) Tutte le opere relative ai sistemi di accumulo e/o trattamento delle acque di prima pioggia devono essere realizzate e gestite a cura e spese del Titolare dello scarico e i manufatti devono, in ogni caso, essere posizionati all'interno delle aree private.

- 5) Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque di prima pioggia sono soggetti all'approvazione preventiva del Servizio Idrico, che darà le prescrizioni vincolanti ritenute utili al corretto funzionamento della rete fognaria recettrice.
- 6) In particolare, lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia, se autorizzato con provvedimento specifico disgiunto da quello dello scarico delle altre acque reflue prodotte dallo stabilimento/insediamento, dovrà essere dotato di un misuratore di portata delle caratteristiche prescritte dal Servizio Idrico e di un sistema di regolazione della portata che consenta lo svuotamento in fognatura entro 48-72 ore dopo l'evento piovoso, con una portata compatibile con la capacità del sistema fognario depurativo a valle dello scarico.
- 7) Le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle raccolte dai tetti e quelle in generale di dilavamento non classificate come acque di scarico, devono essere convogliate alla fognatura bianca, o direttamente ai corpi idrici recettori se presenti.
- 8) Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali.

#### **64 - Impianti di pretrattamento**

- 1) Il Servizio Idrico può prescrivere agli utenti, in conformità alla disciplina regionale ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue. Gli impianti di pretrattamento adottati, o eventualmente imposti agli utenti, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Servizio Idrico.
- 2) Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Idrico. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Servizio Idrico, cui va formalmente comunicata la data dell'intervento.

#### **65 - Scarichi tassativamente vietati**

- 1) Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal Regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
  - a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
  - b) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
  - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
  - d) sostanze tossiche che, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, possano costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
  - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
  - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° C e i 38° C, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
  - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
  - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
  - i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto alla manutenzione o per l'ambiente.

- 9) L'inosservanza degli elencati divieti espone il Titolare dell'autorizzazione a rispondere, nei confronti del Servizio Idrico, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento incontrollato di rifiuti.

**66 - Sversamenti accidentali**

- 1) Il Titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente articolo, allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Servizio Idrico di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente.

**67 - Scarichi di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti**

- 1) Gli scarichi in fognatura o con condotta dedicata e diretta di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti danno luogo a scarichi "di acque reflue industriali" ovvero "di sostanze pericolose". A titolo esemplificativo, ricadono in questa tipologia di scarichi, i seguenti:
- scarichi di piattaforme per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti;
  - scarichi di percolati di discarica, anche per discariche esaurite o dismesse;
  - scarichi di impianti di compostaggio o recupero.
- 2) Per questi scarichi, il cui carico veicolato in fognatura deve essere compatibile con il processo biologico di depurazione, si applicano i limiti di cui alla TAB. 3 del D.Lgs. 152/20061.
- 3) Tenuto conto della particolare caratteristica dello scarico, anche in relazione alla presenza delle sostanze di cui alla tabella 2 dell'allegato C del Regolamento.

**VI - ADEGUAMENTI ED ESTENSIONI**

**68 - Separazione degli scarichi**

- 1) Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i Titolari di scarichi in rete fognaria, di separare nel sistema fognario interno le acque di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa. In particolare è assolutamente vietato lo scarico delle acque reflue in fognatura bianca.
- 2) Nelle zone servite da sole fognature miste, l'obbligo di cui al comma 1) è valido per i nuovi scarichi; per quelli esistenti, il medesimo obbligo sussiste dal momento dell'effettuazione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso del fabbricato da cui gli scarichi originano.
- 3) In caso di separazione di una preesistente pubblica fognatura di tipo misto, l'obbligo di cui al comma 1) riguarderà altresì tutti gli scarichi provenienti dai fabbricati esistenti allacciati alla rete mista;
- 4) i titolari di tali scarichi sono tenuti pertanto a provvedere agli interventi di adeguamento necessari, secondo le prescrizioni e i termini impartiti dal Servizio Idrico con comunicazione scritta alle utenze interessate. Dalla data della comunicazione, i termini per la presentazione della domanda di nullaosta all'allaccio sono di almeno 45 giorni e i termini per l'esecuzione dei lavori sono pari ad almeno 6 mesi.
- 5) In caso di inadempienza rispetto ai modi e ai termini indicati, il Comune emette apposite ordinanze relativamente ai fabbricati che non si sono adeguati, fornendo idonea documentazione circa i fabbricati da assoggettare al provvedimento.

**VII - TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE O RIFIUTI E MATERIALI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE**

**69 - Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue presso impianti di depurazione**

- 1) E' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti costituiti da:
- acque reflue;

- da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente e/o economicamente irrealizzabile.

## VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### 70 - Tariffa di fognatura e depurazione

- 1) L'Utente allacciato alla pubblica fognatura è tenuto a pagare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Servizio Idrico, la tariffa del servizio comprensiva della quota di fognatura e depurazione, quest'ultima se dovuta, determinata sulla base del Metodo Tariffario vigente.
- 2) Il pagamento della quota di fognatura e depurazione esenta l'Utenza dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente richiesta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
- 3) L'addebito della tariffa di fognatura e depurazione è effettuato di norma con la stessa bolletta con cui è addebitato il servizio acquedotto, fatta salva la possibilità di differente pattuizione tra Servizio Idrico ed Utente nei casi di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 4).
- 4) Ai fini del calcolo della Tariffa, il volume di acqua scaricato in fognatura è determinato con le modalità di seguito indicate:
  - a) per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da utenze allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato, la quantità di acqua scaricata è determinata in misura pari al volume di acqua fatturato.
  - b) per gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da utenze allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato e che non prelevano da altre fonti, la quantità di acqua scaricata si assume pari al volume di acqua fatturato, fatta salva la possibilità per il Servizio Idrico di imporre la messa in opera di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali, a cura e spese del Titolare dello scarico;
  - c) per gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e assimilate provenienti da utenze non allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato o che comunque utilizzano anche risorse idriche prelevate autonomamente da altre fonti, la quantità di acqua scaricata è determinata sulla base dell'autodenuncia annuale di cui all'art. 65. Resta salva la possibilità per il Servizio Idrico di imporre la messa in opera di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali, a cura e spese del Titolare dello scarico.
- 5) La quantificazione, l'imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativi alla tariffa sono soggette alle disposizioni di legge vigenti.

### 71 - Autodenuncia annuale

- 1) I titolari di scarichi di acque reflue domestiche, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, i seguenti dati:
  - lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - quantitativo, espresso in metri cubi, prelevato nell'anno precedente.
- 2) I titolari di scarichi di acque reflue industriali e assimilate sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe. In particolare la denuncia dovrà riportare:
  - i volumi prelevati da pubblico acquedotto;
  - i volumi prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto (pozzi, acque superficiali);
  - i volumi misurati con contatore allo scarico, dove presente.
- 3) In caso di assenza o malfunzionamento, nel corso dell'anno, del misuratore allo scarico, ai fini della fatturazione saranno applicati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali, ecc.) misurati mediante il contatore di utenza del Servizio Idrico, per quanto riguarda il prelievo dal pubblico acquedotto, e mediante misuratori al prelievo, comunque obbligatori per

legge, da predisporre a cura e carico del Titolare, per quanto riguarda le altre forme di approvvigionamento idrico.

- 4) Il Servizio Idrico potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici, per quanto attiene ad aspetti sia quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla corretta determinazione delle tariffe, accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché verificare il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.

#### **72 - Oneri per attività non comprese in tariffa**

- 1) Sono soggette ad oneri a carico del richiedente, non compresi in tariffa, le seguenti attività effettuate dal Servizio Idrico a favore del richiedente/Utente:
  - a) istruttoria tecnico amministrativa relativa al rilascio di nulla osta all'allaccio e di Benestare allo scarico;
  - b) esecuzione di lavori, controlli e collaudi per la realizzazione o la modifica dell'allacciamento;
  - c) istruttoria tecnico amministrativa relativa al rilascio di pareri ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni o di rinnovi di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.
- 2) Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

### **IX - CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SANZIONI**

#### **73 - Accertamenti e controlli**

- 1) Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature, il Servizio Idrico, ai sensi degli artt. 128 e 165 del D.Lgs. 152/2006, organizza un servizio di controllo avvalendosi di proprio personale o di personale dipendente delle strutture di laboratorio chimico e biologico private convenzionate.
- 2) Il Servizio Idrico esegue il controllo di propria competenza delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di scarichi industriali e assimilati a domestici, sia direttamente nei punti di scarico sia lungo le reti fognarie, in sezioni di propria scelta.
- 3) I controlli diretti delle caratteristiche degli scarichi sono compiuti in apposito pozzetto installato nei punti indicati dall'atto di autorizzazione allo scarico e, se non specificato, nel pozzetto posto immediatamente a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura. Nel caso in cui le acque reflue dello stabilimento contengano o possano contenere le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006, il punto di controllo si intende stabilito subito a valle dell'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di pretrattamento eventualmente presente.
- 4) I punti di controllo di cui al comma 2 e 3 devono essere in posizione resa facilmente accessibile al personale incaricato per tutte le operazioni necessarie e, comunque, in luoghi a disposizione del Titolare dello scarico.
- 5) Quando i controlli hanno lo scopo di accertare la rispondenza dello scarico ai limiti stabiliti dall'autorizzazione o il valore dei parametri necessari per l'applicazione della tariffa, tutti i prelievi devono essere suddivisi in due campioni contenuti in recipienti sigillati, uno dei quali è consegnato al Titolare dello scarico o ad un suo delegato. Il prelievo e l'analisi dei campioni sono effettuati secondo le procedure indicate al paragrafo 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
- 6) Quando sia necessario, a giudizio del personale incaricato dei controlli, per migliori accertamenti di cui al comma 2, possono essere effettuati saggi, prelievi e misurazioni sulle linee di produzione e sui materiali coinvolti nei processi produttivi, specialmente nei casi in cui siano stabiliti all'autorizzazione limiti riferiti ai quantitativi di materie prime o di prodotti o quando siano state date prescrizioni speciali.
- 7) I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico o sulle acque primarie utilizzate nei processi produttivi e nelle attività accessorie.

- 8) Al personale incaricato dei controlli deve essere prodotta, a richiesta, la documentazione relativa all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, completa di tutti gli allegati. In mancanza, il Servizio Idrico ne dà comunicazione all'Autorità competente, per gli accertamenti della posizione del Titolare dello scarico e per l'assunzione di eventuali provvedimenti, in caso di irregolarità, inclusa la denuncia alle altre Autorità competenti ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 152/2006.
- 9) Di tutte le operazioni eseguite durante i controlli è redatto apposito verbale, un esemplare del quale è consegnato sul posto al Titolare o a suo delegato. Nel verbale devono essere indicate anche eventuali irregolarità riscontrate, fatte salve le successive risultanze delle analisi dei campioni, che sono comunicate al Titolare dello scarico in caso di difformità rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione.
- 10) Il Servizio Idrico comunica, nel più breve tempo possibile, per opportuna conoscenza, alla sezione di ARPA competente per territorio, le difformità o irregolarità, rispetto a quanto disposto nell'autorizzazione o dalla normativa vigente, accertate durante le operazioni di controllo nello stabilimento o a seguito delle analisi dei campioni ivi prelevati, per l'assunzione dei provvedimenti del caso, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006.
- 11) Quando il Servizio Idrico riscontri valori anomali dei parametri di qualità in uno o più punti della rete fognaria pubblica, riconducibili a immissioni illegittime di reflui o di rifiuti, senza potere individuare la provenienza delle immissioni o la causa delle anomalie, ne dà immediata comunicazione alla Provincia, con riserva di denuncia contro ignoti all'Autorità giudiziaria nel caso che le anomalie fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori terminali della rete pubblica.
- 12) Il Servizio Idrico ha facoltà di eseguire i controlli di cui al presente articolo anche ai fini della redazione e della conservazione del catasto degli scarichi produttivi nella pubblica fognatura. In tal caso ha diritto ad ottenere dal Titolare dello scarico tutte le informazioni rilevanti, anche mediante compilazione di appositi questionari.
- 13) Tutte le informazioni raccolte dal Servizio Idrico in occasione dei controlli di cui al presente articolo sono trattate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
- 14) Il Servizio Idrico procederà a comunicare all'Autorità giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato accertato nell'esercizio dell'attività di controllo.

#### **74 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico**

- 1) Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui alla parte terza, sezione II, titolo V, del D.Lgs. 152/2006, nonché delle norme di cui all'art. 69 del Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune procede, secondo la gravità dell'infrazione:
  - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - alla revoca dell'autorizzazione in casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- 2) Per motivi di somma urgenza, per gravi e comprovati motivi di rischio ambientale, il Servizio Idrico potrà adottare tutti i provvedimenti necessari, compresa la interruzione degli scarichi nelle more della successiva formalizzazione da parte della competente Autorità Comunale.

#### **75 - Danno ambientale**

- 1) Ai sensi dell'art. 305 del D.Lgs. 152/2006, quando si è verificato un danno ambientale l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità competenti, con gli effetti ivi previsti e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; deve inoltre adottare tutte le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 del D.Lgs. 152/2006.

## **76 - Sanzioni**

- 1) Chiunque proceda o effettui comunque interventi sulle reti pubbliche di fognatura senza aver rispettato le procedure contenute nel Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa. Sono punite con sanzione amministrativa le violazioni al presente regolamento per le quali non sono specificatamente previste sanzioni amministrative da norma di legge, salvo che il fatto costituisca reato, e precisamente:
  - chiunque effettui o mantenga uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura senza il “benestare allo scarico” in conformità al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00;
  - chiunque effettui allacciamenti in pubblica fognatura senza rispettare le prescrizioni stabilite agli articoli 41 e 42 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 500,00;
  - l'inottemperanza all'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 63 è soggetta alla sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00;
- 2) Le violazioni, che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, sono accertate e contestate dai soggetti legittimati a norma di legge, nonché da personale abilitato del Servizio Idrico, secondo quanto stabilito negli atti normativi in materia di sanzioni amministrative del Comune. L'applicazione delle sanzioni medesime e l'introito dei relativi proventi spettano al Comune.
- 3) Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento si intendono in generale disciplinate dalla seguente normativa:
  - art.7-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.),
  - D.Lgs. 152/2006 e regolamenti attuativi,
  - L. 689 del 24/11/1981.
- 4) Per quanto non espressamente normato al comma 1), si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento in materia di sanzioni amministrative vigenti presso l'Amministrazione Comunale.
- 5) Resta fermo l'obbligo di risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto.
- 6) Le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento vengono disciplinate dalla normativa vigente.
- 7) Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

## **X - DISPOSIZIONI VARIE**

### **77 - Divieto di cessione a terzi dell'uso dell'allacciamento**

- 1) L'Utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l'utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura.

### **78 - Immissione di acque da altri sistemi idraulici**

- 1) Chiunque intenda effettuare scarichi saltuari di acque provenienti da altri corpi idrici o da sistemi di drenaggio, quali ad esempio le acque prelevate mediante impianti per il controllo della quota della falda acquifera (well-point e pozzi drenanti), nelle reti fognarie del Servizio Idrico Integrato, è tenuto a richiedere il benestare del Servizio Idrico e a corrispondergli un canone stabilito ai sensi del successivo comma 3).
- 2) Il Servizio Idrico esprime il benestare. Il Servizio Idrico raccoglie, in apposita banca dati, annualmente, le informazioni riguardo alle autorizzazioni rilasciate, ai volumi di acqua accettati nella rete e all'entità delle somme incassate come canone.
- 3) Il canone è stabilito dal Servizio Idrico.
- 4) Il Comune può vietare le immissioni di acque di cui al comma 1) quando esse possano avere effetti negativi sulla gestione delle fognature o dei depuratori terminali e quando non siano state

adottate, a spese del Servizio Idrico o di chi è interessato all'immissione, le misure appropriate ad evitare gli effetti negativi medesimi.

**79 - Disciplina degli scarichi su suolo**

- 1) La disciplina degli scarichi su suolo è fissata dalla Legge Regionale 15 maggio 1986 n°27 e per quanto in essa non previsto o modificato dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e ss.mm.ii. si fa riferimento a quest'ultimo.

Come indicazione generale il Comune autorizza, su richiesta di parte, gli scarichi di acque reflue domestiche su suolo, ai sensi del comma 3 art. 100 D.Lgs. 152/2006, dell'art. 40 della L.R. 27/1986 e secondo i criteri tecnici dell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque e dell'inquinamento 4 febbraio 1977;

Gli scarichi su suolo o nei corpi idrici superficiali dei reflui provenienti da attività industriali sono soggette alla Autorizzazione Unica Ambientale secondo le modalità del D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012 n°5.

## **ALLEGATO A: NORME TECNICHE**

## **1 - Allacciamenti**

### **1.1 Modalità di esecuzione**

- 1) Nella esecuzione di un nuovo allacciamento, come definito al punto 13 dell'articolo 39 del Regolamento, devono essere osservate le seguenti direttive:
  - a) le tubazioni per la connessione, nel tratto interessante la sede stradale o l'area pubblica, devono seguire il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione indicati dal Servizio Idrico, oppure, in mancanza, essere perpendicolari all'asse della condotta stradale;
  - b) l'allacciamento deve avere sempre funzionamento a gravità, con un diametro esterno minimo di 125 mm ed una pendenza non inferiore all'1,0%, e la sua giunzione con il condotto stradale deve essere realizzata tramite idoneo manufatto d'immissione (pozzetto o braga come da indicazione del Servizio Idrico riportata nel Nulla Osta per l'allacciamento in base anche alla tipologia della rete fognaria);
  - c) nel punto di immissione nella fognatura pubblica, il tubo non deve occupare la sezione utile della condotta principale;
  - d) tutti i tubi ed i manufatti in area pubblica devono essere posati in modo da assicurare la stabilità delle pavimentazioni e l'integrità dei componenti dell'allacciamento;
  - e) non sono consentite connessioni dirette con il condotto fognario urbano di tubazioni di mandata di stazioni di sollevamento appartenenti alla rete interna; le tubazioni in pressione devono recapitare al più in un pozzetto posto in prossimità del confine di proprietà;
  - f) i nuovi allacciamenti non potranno collettare a gravità utenze interne poste al di sotto del piano stradale dove è posizionata la pubblica fognatura;
  - g) l'immissione delle reti interne di acque meteoriche nelle reti fognarie miste, se concessa, deve avvenire o mediante apposita connessione alla condotta pubblica o utilizzando la medesima connessione delle acque reflue;
  - h) in caso di allaccio in braga il Servizio Idrico può prevedere un pozzetto di ispezione per manutenzione posto su suolo pubblico in prossimità del confine di proprietà.
- 2) Le connessioni di scarichi industriali sono soggette alle disposizioni del presente articolo, se e in quanto applicabili, nonché a quelle speciali formulate dal Servizio Idrico al momento del rilascio del parere di conformità.

## **2 - Scarico di acque reflue industriali e assimilabili (art. 101, comma 7, lettera e), f), del D.Lgs. 152/2006)**

### **2.1 Generalità**

- 1) Negli edifici ed installazioni originanti scarichi di acque reflue industriali o assimilabili a domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e), f), del D.Lgs. 152/2006, è prescritta l'installazione di un idoneo pozzetto per il prelievo di campioni, posizionato sulla linea di raccolta delle sole acque reflue non domestiche.
- 2) Può essere inoltre prescritta l'installazione della strumentazione e degli accessori, quali campionatori automatici in continuo refrigerati e misuratori di portata, necessari all'effettuazione (saltuaria, continua, manuale, in automatico) di misure, analisi e campionamenti, con o senza registrazione, anche in collegamento col sistema di telecontrollo del Servizio Idrico. Le spese per l'acquisto, l'installazione e manutenzione delle strumentazioni prescritte sono a carico del Titolare dello scarico.
- 3) Il Servizio Idrico può prescrivere, nell'autorizzazione allo scarico, la realizzazione di particolari impianti di trattamento individuali, con o senza vasche di accumulo o equalizzazione, nonché imporre limiti di portata e particolari modalità di scarico dei reflui.
- 4) Le reti fognarie interne di raccolta delle acque reflue industriali devono essere di norma dotate di una o più vasche di accumulo, in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione, da utilizzare in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario – depurativo. L'obbligo di cui al presente comma può essere derogato, a richiesta del titolare dell'autorizzazione allo scarico, senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti del Servizio Idrico

per le conseguenze dovute alla sospensione temporanea del servizio.

- 5) I distributori di carburante, gli autolavaggi, le officine meccaniche, gli elettrauto, le carrozzerie, le verniciature, le attività di rottamazione e gli edifici ed installazioni che possano dar luogo a scarichi, anche saltuari, in fognatura bianca, mista o nera, di idrocarburi, di sostanze sedimentabili e simili, devono installare idonei separatori per trattenere tali sostanze. I separatori devono essere dimensionati in funzione della qualità e della quantità delle acque reflue da trattare. I separatori devono essere periodicamente puliti secondo le necessità ed il materiale separato deve essere correttamente smaltito.

## 2.2 Norme particolari

- 1) Le reti interne delle acque reflue domestiche e/o ad esse assimilate (provenienti da servizi igienici, mense, cucine etc.) e quelle delle acque reflue industriali, devono essere separate.
- 2) Il Servizio Idrico si riserva inoltre di richiedere la separazione degli scarichi delle acque di raffreddamento, ove presenti nel ciclo produttivo, dagli scarichi delle acque reflue industriali.
- 3) Lungo il tratto finale della rete di raccolta degli scarichi industriali (separati dalle eventuali acque di raffreddamento), nelle immediate vicinanze del confine di proprietà, dovrà essere predisposto un pozzetto di ispezione e prelievo.
- 4) Tale pozzetto dovrà essere posizionato in area privata opportunamente protetta in modo che sia in qualsiasi momento liberamente accessibile dai tecnici del Servizio Idrico e agli Enti preposti al controllo degli scarichi. Eccezionalmente il Servizio Idrico potrà derogare sulla posizione del pozzetto purché sia comunque garantito, dal titolare dello scarico, il libero, agevole e sicuro accesso allo stesso.
- 5) La posizione del pozzetto e le sue condizioni di accessibilità dovranno essere indicati all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 6) La manutenzione del pozzetto sarà a cura della proprietà che rimane responsabile della corretta funzionalità dello stesso.
- 7) A valle della confluenza delle reti di raccolta delle acque, secondo le prescrizioni esposte precedentemente, verrà posizionato il pozzetto con il sifone.
- 8) Se le condizioni di ammissibilità dello scarico nella rete fognaria sono raggiunte mediante impianto di trattamento, appositi pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere collocati a monte e a valle dello stesso impianto.
- 9) Tali impianti dovranno essere conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico.
- 10) Nell'eventualità di disservizi o avaria dell'impianto, l'utente deve dare immediata comunicazione al Servizio Idrico.
- 11) In presenza di scarico ritenuto dal Servizio Idrico particolarmente critico per la corretta funzionalità della rete fognaria e degli impianti di trattamento, questo si riserva il diritto di prescrivere l'installazione di un idoneo dispositivo di interruzione dello scarico (per es. valvola), anche azionato da sensori e telegestito, allo scopo di preservare la corretta conduzione del servizio fino alla soluzione dell'anomalia. Rimane in capo al titolare dello scarico l'onere di gestione dei reflui eventualmente prodotti dallo stabilimento nel periodo di interruzione dello scarico.

## 3 - Impianti interni

### 3.1 Generalità

- 1) Le tubazioni di collegamento al terminale di recapito predisposto dal Servizio Idrico provenienti dall'area privata dovranno avere area della sezione interna non superiore a quella della tubazione su cui si innestano. L'innesto di tali tubazioni al terminale di recapito dovrà essere realizzato a perfetta tenuta idraulica ed in modo da evitare qualsiasi riduzione della sezione utile della tubazione di allacciamento.
- 2) Le tubazioni di collegamento potranno essere realizzate in PVC, gres ceramico, polietilene ad alta densità.
- 3) Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dello stabile, compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale. A

richiesta del Proprietario il Servizio Idrico potrà concedere l'uso di scarichi con la bocca di captazione ad un livello inferiore al piano stradale, purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare il ritorno delle acque all'interno del fabbricato in caso di funzionamento in pressione della rete fognaria gestita. Resta inteso che la concessione di tale deroga non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte del Servizio Idrico.

- 4) Salvo casi eccezionali, tutti i manufatti idraulici privati (pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, impianti di sollevamento, ecc.) andranno posizionati in area privata.
- 5) Nei casi di allacciamento delle acque reflue domestiche alla rete fognaria nera, dovrà essere realizzato un pozzetto posto in prossimità confine all'interno della proprietà, a valle di tutti i manufatti eventualmente prescritti, contenente un sifone a 2 tappi di ispezione adeguatamente ventilato (vedi annesso 1), dello stesso diametro della tubazione di immissione.
- 6) In relazione a particolari situazioni tecnico-funzionali del sistema fognario, il Servizio Idrico si riserva la facoltà, in funzione delle caratteristiche delle reti e degli impianti gestiti, di imporre l'installazione di pozzetti degrassatori, fosse tipo Imhoff con o senza filtri batterici e/o sistemi di trattamento più specifici di norma non previsti nelle diverse situazioni descritte al paragrafo 3.3 del presente allegato.
- 7) Il dimensionamento di tali impianti andrà effettuato sulla base del numero degli abitanti equivalenti (A.E.) riferibili allo scarico. A tale scopo si definiscono i seguenti parametri indicativi:

Residenziale (stimato sulla superficie delle singole camere da letto)	1 A.E. per superfici fino a 14 m <sup>2</sup> 2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 m <sup>2</sup> 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m <sup>2</sup> di superficie eccedenti i 20 m <sup>2</sup>
Alberghi e complessi ricettivi	1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti letto come per le civili abitazioni)
Fabbriche, laboratori Artigiani	1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività
Ditte e uffici commerciali	1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività
Mense	1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1 m <sup>2</sup> ).
Ristoranti e trattorie	1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e del numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 m <sup>2</sup> ).
Bar, circoli, club	1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e del numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive per 1,20 m <sup>2</sup> ).
Cinema, stadi, teatri	1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS
Scuole	1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva

### 3.2 Prescrizioni generali per lo scarico di acque reflue domestiche

- 1) Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione ed in quelli soggetti ad interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso devono essere conformi alle norme del Regolamento.
- 2) In particolare:
  - a) deve essere realizzata la raccolta separata delle acque nere da quelle bianche;
  - b) tutte le canalizzazioni e relativi accessori devono essere realizzati con materiali idonei ed a perfetta tenuta;
  - c) i pozzetti di controllo ed ispezione della fognatura interna ai fabbricati dovranno avere ispezioni sigillate con tappo a tenuta;
  - d) nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dell'immobile, compresi i pozzetti dei cortili e delle aree esterne in genere, potrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale, essendo, in caso contrario, ogni possibile conseguenza imputata al Titolare;
  - e) quando per qualunque motivo, in conseguenza a quanto disposto alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1.1 del presente allegato, la quota della rete fognaria interna risulti inferiore alla quota di imbocco dell'allacciamento d'utenza alla fognatura stradale o comunque nel caso di apparecchi di scarico posti al di sotto del piano stradale dove è posizionata la fognatura pubblica, la rete interna relativa deve essere dotata di un'ideale stazione di sollevamento sulla cui mandata deve essere predisposto un efficace dispositivo antiriflusso;

- f) le colonne di scarico che raccolgono acque nere e grigie devono essere distinte da quelle convoglianti gli altri scarichi bianchi (acque meteoriche);
- g) la manutenzione deve essere effettuata con prudenziale frequenza in modo da garantire la funzionalità degli impianti;
- h) per l'immissione nelle fognature dotate di imbocchi predisposti devono essere usati unicamente tali imbocchi;
- i) il diametro della condotta privata non deve eccedere il diametro degli imbocchi eventualmente predisposti;
- j) gli apparecchi sanitari e gli elettrodomestici collegati alla rete idrica devono essere realizzati ed installati in modo tale da rendere impossibile il ritorno, anche accidentale, nella rete idropotabile, di acque di qualsiasi genere;
- k) tutti gli apparecchi interni (idrosanitari, pilette in garage, ecc.) atti allo scarico delle acque reflue, in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, devono essere muniti di chiusura idraulica realizzata con sifoni e dispositivi analoghi con adeguato battente d'acqua;
- l) le reti fognarie interne devono essere opportunamente esalate e ventilate.

Per gli edifici esistenti, le prescrizioni di cui ai punti c), f) e g), su espressa e motivata richiesta, sono derogabili. La concessione delle deroghe non dà diritto di rivalsa nei confronti del Servizio Idrico e lo sollevano dalle responsabilità circa eventuali malfunzionamenti del sistema fognario interno.

### 3.3 Specifiche tecniche

#### TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI FOGNATURA NERA

Ai fini del rilascio delle prescrizioni la tipologia del servizio di fognatura nera è definita sulla base della tabella di seguito riportata. In casi particolari sono consentite diverse definizioni della tipologia di fognatura.

Tab. B1

Descrizione della fognatura nera	Potenzialità in AE dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane recapito			
	≥10000	2000÷10000	200÷2000	< 200
Fognatura collegata direttamente ad impianto di trattamento di acque reflue	A	A	A	B
Fognatura collegata tramite rete fognaria mista (o assimilabile) ad impianto di trattamento di acque reflue urbane	B	B	B	B

#### TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

##### Scarico in Fognatura nera tipo A

Salvo i casi di cui al comma 6) del paragrafo 3.1 del presente allegato, non è ammessa la presenza di fosse settiche tipo Imhoff e fosse biologiche. In prossimità dell'allacciamento, sulla linea delle acque nere deve essere inserito il sifone adeguatamente esalato.

Il dimensionamento degli impianti di trattamento (pozzetti trappola) deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell'edificio.

##### Scarico in Fognatura nera tipo B

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.

Il dimensionamento degli impianti di trattamento (pozzetti trappola) deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell'edificio.

È ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei soli reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.

In prossimità dell'allacciamento, sulla linea delle acque nere deve essere inserito di norma il sifone adeguatamente esalato.

Se è prevista la riclassificazione della fognatura nera tipo B in fognatura nera tipo A, è ammesso il dimensionamento degli impianti di chiarificazione in base al numero di AE effettivamente insediati.

Nel caso di riclassificazione della fognatura nera tipo B in fognatura nera tipo A, lo schema fognario interno dovrà essere adeguato alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Servizio Idrico.

#### **Fognatura mista collegata ad impianto di depurazione**

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.

Il dimensionamento degli impianti di trattamento deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell'edificio.

È ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei soli reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.

Se è previsto il risanamento dell'area con fognatura nera di tipo A, è ammesso il dimensionamento degli impianti di chiarificazione in base al numero di AE effettivamente insediati.

Nel caso di qualificazione della rete fognaria mista a rete fognaria bianca mediante realizzazione di fognatura nera, lo schema fognario interno dovrà essere adeguato alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Servizio Idrico.

#### **Fognatura mista non depurata con previsione di qualificazione a rete fognaria bianca (risanamento mediante realizzazione di fognatura nera).**

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.

Il dimensionamento degli impianti di trattamento deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell'edificio.

Se è previsto il risanamento dell'area con fognatura nera di tipo A, è ammesso il dimensionamento degli impianti di chiarificazione in base al numero di AE effettivamente insediati.

È ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.

All'attivazione della rete fognaria nera a risanamento dell'area lo schema fognario dovrà essere adeguato alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Servizio Idrico.

#### **Fognatura mista non depurata con previsione di collegamento ad impianto di trattamento di acque reflue urbane.**

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.

Il dimensionamento degli impianti di trattamento deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell'edificio.

È ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei soli reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.

## CONDOTTE

### Diametro

Il diametro interno minimo per condotte fognarie interne orizzontali a terra nere e bianche è definito pari a 150 mm. Diametri interni minori, ma comunque non inferiori ai 110 mm, sono ammessi unicamente per le reti fognarie interne orizzontali a terra nere di edifici esistenti ubicati in centro storico che scaricano in reti fognarie miste collegate ad impianto di trattamento di acque reflue urbane (soluzione considerata definitiva).

### Pendenza

La pendenza minima ammessa per condotte fognarie nere interne ai lotti è dell'1%, pari a 1,0 cm per ogni m di condotta posata.

### Portata di dimensionamento

Fatto salvo le norme tecniche relative alla invarianza idraulica, le componenti di raccolta delle acque meteoriche al servizio degli edifici devono essere dimensionate utilizzando come intensità di pioggia di progetto (i):

- per gronde, pluviali e superfici limitate  $i=300$  mm/h
- per reti fognarie bianche interne ai lotti  $i=200$  mm/h

La portata di progetto può essere facilmente calcolata utilizzando la seguente formula:

$$Q_P = \frac{K_A \cdot S \cdot i}{3600}$$

dove

$Q_P$  = Portata di progetto espressa in l/s

$K_A$  = Coefficiente di afflusso in fognatura; per semplicità si assume

$K_A = 1.0$  per il dimensionamento di gronde e pluviali

$K_A = 0.9$  per il dimensionamento delle fognature bianche interne ai lotti

$S$  = Superficie scolante espressa in mq.

$i$  = Intensità di pioggia di progetto espressa in mm/h; si assume

$i = 300$  mm/h per il dimensionamento di gronde e pluviali

$i = 200$  mm/h per il dimensionamento delle fognature bianche interne ai lotti

### Materiali

I materiali ammessi per la realizzazione delle reti fognarie interne sono indicati ai paragrafi seguenti:

#### a) Fognatura nera

- Tubi di PVC rigido (non plastificato), per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI EN 1401 Serie SN4/SN8.
- Tubi di PEAD polietilene alta densità, per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI 7613/76 Tipo 303.
- Ghisa sferoidale per fognatura avente rivestimento interno in materiale plastico o di cemento alluminoso
- Gres per fognatura

#### b) Fognatura bianca

- Tubi di PVC rigido (non plastificato), per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI EN 1401 Serie SN4/SN8.
- Tubi di PEAD polietilene alta densità, per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI 7613/76 Tipo 303.
- Ghisa sferoidale per fognatura
- Gres per fognatura
- Calcestruzzo

**CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI POZZETTI TRAPPOLA PER OLI E GRASSI****Dimensionamento semplificato per scarichi di edifici adibiti a civile abitazione**

Il dimensionamento dei pozzetti trappola delle reti fognarie interne al servizio di edifici adibiti a civile abitazione deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a. per volumi utili superiori a 400 l i pozzetti trappola devono essere del tipo a doppia camera;
- b. i pozzetti trappola ai piedi delle colonne che raccolgono esclusivamente scarichi di cucine devono rispettare i requisiti minimi riportati nella tabella B2 dove A.E.K. è il numero complessivo di A.E. potenziali delle unità immobiliari le cui cucine recapitano alla colonna.

Tab. B2

Dimensionamento minimo pozzetti trappola ai piedi delle colonne che raccolgono scarichi di cucine			
A.E.K.	Volume minimo(l)	Dimensioni minime	Tipologia
5	200	60x60	monocamera
6÷8	280	70x70	monocamera
9÷12	380	80x80	monocamera
13÷16	480		doppia camera
17÷20	580		doppia camera
21÷25	700		doppia camera
26÷30	840		doppia camera
30÷40	1100		doppia camera
40÷50	1250		doppia camera

- c. i pozzetti trappola ai piedi delle colonne che raccolgono gli scarichi non derivanti dal metabolismo umano dei bagni e gli scarichi delle lavanderie domestiche, e neppure gli scarichi delle cucine, devono rispettare i requisiti minimi riportati nella tabella B3, dove A.E.C. è il numero complessivo di A.E. potenziali delle unità immobiliari delle quali almeno uno scarico recapita alla colonna.

Tab. B3

Requisiti minimi dei pozzetti trappola ai piedi delle colonne che NON raccolgono scarichi di cucine			
A.E.C.	Volume minimo(l)	Dimensioni minime	Tipologia
10	125	50x50	monocamera
11÷20	200	60x60	monocamera
21÷50	280	70x70	monocamera

- d. I Pozzetti trappola ai piedi delle colonne che raccolgono sia scarichi delle cucine che scarichi diversi devono essere dimensionati nel contemporaneo rispetto di quanto riportato nelle tabelle B2 e B3. A titolo esemplificativo nel caso di colonna che raccoglie scarichi aventi contemporaneamente potenzialità A.E.K.=7 e A.E.C.=19 risulterebbe:
  - dall'applicazione della tab. B2 con A.E.K.=7 pozzetto trappola 70x70 imm.10 di volume utile minimo di 280 l
  - dall'applicazione della tab. B3 con A.E.C.=19 pozzetto trappola 60x60 imm.10 di volume utile minimo di 200 l
 Pertanto il dimensionamento del pozzetto deve essere 70x70 imm.10 di Volume utile minimo di 280 l
- e. Il volume utile complessivo dei pozzetti trappola dell'edificio a servizio di bagni, cucine e lavanderie domestiche, esclusi i pozzetti trappola al servizio degli scarichi dei garage e delle autorimesse, deve essere non inferiore a quello indicato nella tabella 4, dove A.E. ed. è il numero complessivo degli A.E. potenziali dell'edificio

Tab. B4

Volume utile complessivo dei pozzetti trappola dell'edificio (esclusi garage e autorimesse)	
A.E.ed.	Volume utile complessivo [l]
5	250
6÷8	350
9÷12	600
13÷20	1200
21÷30	1600
31÷50	2000
> 50	40 l/A.E.ed.

## f. Pozzetti a servizio di autorimesse

I pozzetti trappola a servizio di autorimesse devono rispettare i requisiti minimi riportati nella tabella B5

Tab. B5

Numeri di posti auto	Volume utile (l)
4	200
5 ÷ 8	280
9 ÷ 20	380
21 ÷ 40	480

## g. Manutenzione

Per mantenere in efficienza i pozzetti trappola è necessario che le semplici operazioni di manutenzione e conduzione siano effettuate con accuratezza e regolarità. La rimozione del materiale galleggiante e del materiale depositato deve essere effettuata almeno una volta l'anno. Se ciò non avviene si ha una riduzione dell'efficienza che si può riflettere sulle unità a valle del pozzetto trappola per il conseguente trascinarsi del materiale galleggiante con l'effluente; inoltre può verificarsi l'emissione di cattivi odori.

#### Criteri di dimensionamento dei pozzetti trappola a servizio degli scarichi derivanti dalle cucine di mense, ristoranti e attività di ristorazione collettiva e preparazione pasti

##### Ristoranti:

$VU = 0.9 \cdot PS \cdot VS \cdot TA$  per scarichi in fognatura  
dove

VU = volume utile del pozzetto trappola [l]

PS = Numero di posti nella zona pranzo

VS = Volume scarico per pasto [l]

TA = Tempo di apertura del locale [h]

VS deve essere assunto pari a 15 l/pasto

##### Ospedali, case di riposo e cucine commerciali:

$VU = 4,0 \cdot P \cdot VS$  per scarichi in fognatura  
dove

VU = volume utile del pozzetto trappola [l]

P = Numero di pasti al giorno

VS = Volume scarico per pasto [l]

VS deve essere assunto pari a 12 l/pasto

#### 4 - Criteri per il dimensionamento e la verifica degli impianti di chiarificazione

##### 4.1 Fossa settica tipo Imhoff e tipo tradizionale - Generalità

Finalità e caratteristiche: le fosse settiche sono impianti finalizzati alla chiarificazione del liquame ed alla parziale digestione del fango, prefabbricati in cemento armato o vetroresina. Si distinguono due tipi di vasche settiche: di tipo tradizionale o di tipo Imhoff.

La norma tecnica italiana, Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (C.I.T.A.I.) del 4 febbraio 1977 (Suppl. ordinario G.U. 48 del 21.02.1977), prevede

che le vasche settiche siano completamente interrato, ma accessibili per l'estrazione periodica del fango (da una a quattro volte l'anno) e della crosta, distare almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, ed avere un tubo di ventilazione avente lo scopo di evacuare i gas odoriferi prodotti dalla fermentazione.

La vasca settica di tipo tradizionale si caratterizza per il fatto di avere comparti comuni per il fango e per il liquame, mentre la vasca settica di tipo Imhoff è una vasca a due scomparti sovrapposti e comunicanti: nello scomparto superiore si ottiene la chiarificazione del liquame in ingresso, in quello inferiore la digestione anaerobica dei fanghi sedimentati.

#### 4.2 Fossa settica tipo Imhoff (caratteristiche tecnico-funzionali, dimensionamenti)

Il dimensionamento delle fosse Imhoff deve essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.

In generale le fosse tipo Imhoff devono avere capacità di 250 l per Abitante Equivalente così ripartite:

- comparto di sedimentazione con capacità di 50 l per A.E.
- comparto di digestione con capacità di 200 l per A.E.

Per impianti, o parti di impianto, di nuova realizzazione aventi potenzialità fino ai 20 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono riportati nella Tabella B6.

Nelle verifiche di impianti, o parti di impianto, esistenti i dimensionamenti minimi da rispettare devono essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977, fermo restando il Volume di sedimentazione non inferiore a 300 l.

Nel caso di installazione di 2 fosse Imhoff in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse.

Il titolare dello scarico deve effettuare le operazioni di pulizia della fossa settica tipo Imhoff con prudenziale frequenza ed almeno una volta all'anno. Nel caso di edifici esistenti possono essere deroga- te le dimensioni minime di cui alla tabella B6. In questo caso le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite con la frequenza derivante dal dimensionamento del comparto fanghi dell'impianto installato. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata per almeno 5 anni e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tab. B6

A.E. potenziali (1)	Volume sedimentazione [l] (2)	Volume digestione [l] (3)	Volume totale [l] (2)+(3)
1	300	600	900
2	300	600	900
3	300	600	900
4	340	800	1.140
5	380	1.000	1.380
6	420	1.200	1.620
7	460	1.400	1.860
8	500	1.600	2.100
10	580	2.000	2.580
12	660	2.400	3.060
14	740	2.800	3.540
16	820	3.200	4.020
18	900	3.600	4.500
20	1.000	4.000	5.000

#### 4.3 Vasche di trattamento tradizionali

È vietato l'uso di vasche di tipo tradizionale (fosse biologiche e fosse settiche) nelle nuove installazioni. Per le installazioni esistenti, accettati previo dichiarazione del tecnico del buono stato di conservazione, si accettano i seguenti dimensionamenti:

- Fosse biologiche

Riguardo i criteri per la verifica delle Fosse biologiche esistenti, la norma tecnica italiana per la fossa di tipo tradizionale prevede i seguenti dimensionamenti minimi:

- un tempo di permanenza ( $t = V/Q_m$ ) di almeno 12 ore relativamente alla portata media giornaliera;
- un volume di circa 5-10 l/A.E. per l'accumulo dei fanghi.

Per impianti, o parti di impianto, aventi potenzialità inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono pari a 150 l/A.E.

- Fosse settiche bicamerali/tricamerali

Per le installazioni esistenti si considerano idonee le fosse con caratteristiche minime riportate in tabella

Tab. B7

A.E. potenziali (1)	Capacità utile prima camera [l]	Capacità utile seconda camera [l]	Capacità utile terza camera [l]
10	1.000	500	500
15	1.500	750	750
20	2.000	1.000	1.000
30	3.000	1.500	1.500
40	4.000	2.000	2.000
50	5.000	2.500	2.500

Nel caso di presenza di 2 fosse in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse.


#### **Sifone e relativo pozzetto di alloggiamento**

Il sifone deve essere opportunamente ventilato attraverso doppia esalazione, condotta sino al tetto dell'edificio.

Il pozzetto di alloggiamento deve essere accessibile per le normali operazioni di manutenzione, mediante passo d'uomo dotato di botola in lamiera zincata, avente peso complessivo inferiore a 25 kg. Il pozzetto di alloggiamento deve essere realizzato in modo opportuno al fine di evitare al suo interno il ristagno di acque meteoriche o di falda.

## **ALLEGATO B: MODULISTICA**

1 - Domanda per scarico nel suolo civile abitazione



Al Signor  
**SINDACO**  
del Comune di  
Termini Imerese

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
via ..... n° .....  
indirizzo e-mail .....  
nella qualità di' ..... del fabbricato per civile  
abitazione sito in Termini Imerese nella via/c.da .....  
..... n° ..... foglio di mappa ..... particella .....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel suolo ai sensi del D.Lgs.152/06 e  
della L.R.27/86.

Termini Imerese, \_\_\_\_\_

Il Richiedente

.....

1- *PROPRIETARIO O ALTRO*

2 - Scheda tecnica

## **SCHEDA TECNICA**

(da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico)

### **DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA:**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

**SCARICO ATTIVATO IN DATA** \_\_\_\_\_

**SCARICO DA ATTIVARE**

**IMMOBILE REALIZZATO CON LICENZA/CONCESSIONE N°** \_\_\_\_\_

**IMMOBILE CON ISTANZA DI CONDONO EX ART.31 L.47/85** .....

**IMMOBILE CON ISTANZA DI CONDONO EX ART.39 L.724/94** .....

**IMMOBILE CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EX ART.13 L.47/85.**

### **UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO:**

C.da/Via \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_ partt. \_\_\_\_\_

Numero abitanti \_\_\_\_\_

Usò Residenziale .....

Usò Stagionale .....

Volume del fabbricato .....mc. \_\_\_\_\_

Superficie permeabile .....mq. \_\_\_\_\_

Superficie impermeabile .....mq. \_\_\_\_\_

### **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:**

Da acquedotto .....

Tramite autobotte .....

Tramite pozzo .....

Dotazione idrica di litri/giorno \_\_\_\_\_

**IL TECNICO/LA DITTA**

\_\_\_\_\_

**3 - Domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura**



Al Signor **SINDACO**  
del Comune di  
Termini Imerese

Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura

- ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE (ART.101 COMMA 7 LETTERE E) F)**
- ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**
- ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**
- ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO**

.....I..... sottoscritt\_\_\_ (1).....  
 nat\_\_\_ a ..... il .....  
 residente nel Comune di ..... CAP ..... Prov.....  
 Via ..... N° ..... Cod. Fisc.....  
 in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta .....  
 ..... Codice fiscale/Partita IVA .....  
 sita in Via/Piazza ..... n° .....  
 CAP ..... Comune ..... Prov .....  
 distinta al N.C.T. al Foglio di mappa N. .... Mapp. ....  
 dove si svolge l'attività di .....

**CHIEDE**

**di essere autorizzato a scaricare i propri reflui provenienti da ciclo produttivo, di cui all'allegata relazione tecnica, nella pubblica fognatura:**

- nera di Via .....
- mista di Via .....
- altro (specificare) .....

A tal fine dichiara quanto segue:

**Caratteristiche dello stabilimento**

- 1) Principali produzioni .....
- 2) Materie prime e semilavorati impiegati .....
- 3) Numero addetti .....; Numero giornate lavorative .....
- 4) Numero di mesi in cui l'insediamento è utilizzato .....
- 5) Attività di tipo stagionale:  si (mesi di maggiore produzione .....)  
 no

**Prelievi idrici**

6) La quantità di acqua da prelevare nel corso dell'anno solare per l'esigenza produttiva è pari a mc/anno .....

a. La fonte di approvvigionamento idrico è:

- Acquedotto pubblico (matricola contatore N° .....)  
mc/anno da prelevare .....
- Fonti autonome dotate di proprio contatore (2) .....  
(Matricola N° .....) mc/anno da prelevare .....

**Caratteristiche quali-quantitative**

7) Il volume dello scarico è pari a mc. .... /annui;

8) La portata massima istantanea di scarico è: l/s ..... mc/giorno .....

9) Lo scarico è:

- continuo
- Discontinuo: ..... ore/giorno; ..... giorni/settimana;

10) L'attività comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  si  no

In caso affermativo:

- Le sostanze sono .....
- Le relative concentrazioni nello scarico sono dichiarate nelle analisi allegate;
- Il settore produttivo è .....

11) Lo scarico terminale è formato:

- Dalle acque reflue industriali di un unico processo produttivo;
- Dalle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi;
- Dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi con altre acque reflue prodotte all'interno dello stabilimento (specificare):
  - Acque domestiche (servizi igienici, cucine, etc.)
  - Acque reflue di dilavamento superficie mq. ....
  - Acque di prima pioggia superficie mq. ....

12) Misuratore di portata allo scarico:

- SI (matricola.....)
- NO

**Il sottoscritto dichiara inoltre di incaricare il tecnico sotto indicato per le comunicazioni o integrazioni di carattere tecnico che risulteranno necessarie:**

- Titolo, cognome e nome: .....

- Indirizzo: ..... Tel. ....

- e-mail: .....

**Si allegano ..... copie di:**

- planimetria rete fognaria interna indicante tutte le canalizzazioni, il collegamento alla rete fognaria pubblica e l'esatta posizione del pozzetto per il prelievo dei campioni che, in caso di presenza di un sistema di depurazione interno, dovrà essere a valle e a monte dell'impianto; e con l'indicazione degli impianti produttivi presenti nello stabilimento.

**Si allegano ..... copie di:**

- estratto P.R.G. recante la zonizzazione urbanistica con individuazione dell'edificio/installazione oggetto della richiesta, sufficientemente esteso;
- relazione tecnica sulle caratteristiche del processo produttivo, sul sistema di scarico e di depurazione con relativi dimensionamenti;
- schede di sicurezza e/o schede identificative dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo;
- esito delle analisi chimiche sugli scarichi dell'attività ovvero di reflui per produzioni analoghe (nel caso di richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa, allegare analisi di caratterizzazione delle acque reflue prima di ogni trattamento depurativo);
- scheda tecnica allacciamento;

Termini Imerese, lì \_\_\_\_\_

Il Richiedente

Il Tecnico

.....

.....

I sottoscritti, dichiarano di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri elementi previsti dall'articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.

**4 - Richiesta di Nulla Osta per l'allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche**

Spett.le  
**COMUNE DI TERMINI IMERESE**  
Servizio Idrico Integrato  
Termini Imerese

Oggetto: Richiesta di Nulla Osta per l'allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche

Il sottoscritto<sup>(1)</sup> .....  
C.F. ....  
residente in Via ..... n..... tel.....  
C.A.P. .... Comune ..... Prov. ....  
in qualità di<sup>(2)</sup> ..... per conto della  
proprietà/utilizzatore Sig./Soc.<sup>(3)</sup> .....  
C.F./P. I.V.A. ....  
residenza /Sede Sociale in Via ..... n..... tel. ....  
CAP. .... Comune ..... Prov. ....

**CHIEDE**

A codesto Servizio il rilascio del **NULLA OSTA** all'allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche alla pubblica fognatura per l'immobile ad uso:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Civile abitazione - Residenziale                              | <input type="checkbox"/> Uffici privati e pubblici      |
| <input type="checkbox"/> Attività commerciali al minuto                                | <input type="checkbox"/> Pubblici esercizi              |
| <input type="checkbox"/> Attività direzionali  | <input type="checkbox"/> Credito e assicurazione        |
| <input type="checkbox"/> Attività Artigianale  | <input type="checkbox"/> Attività Industriale           |
| <input type="checkbox"/> Attività Turistico - Alberghiera                              | <input type="checkbox"/> Azienda Agricola               |
| <input type="checkbox"/> Impianti Sportivi   | <input type="checkbox"/> Scuola                         |
| <input type="checkbox"/> Attività commerciali all'ingrosso, depositi e magazzini       | <input type="checkbox"/> Servizi ricreativi e Culturali |
| <input type="checkbox"/> Attività di organizzazioni, professionali, sociali, religiose | <input type="checkbox"/> Altro .....                    |

ubicato nel Comune di ..... C.A.P. .... Prov. ....  
Località ..... Via ..... n° .....  
distinto al N.C.T. al Foglio N. .... Part. .... con la seguente motivazione<sup>(5)</sup>  
.....

A tale scopo comunica di aver scelto quale Tecnico incaricato per controllare e certificare la conformità dei lavori il<sup>(6)</sup> .....  
di .....

Il Richiedente

**RELAZIONE TECNICA**

Il sottoscritto (a) .....

Collegio/Ordine ..... di ..... n° .....

Cell. .... indirizzo e-mail .....

Studio Tecnico ..... C.F. / P. IVA .....

Via ..... n. ....

Tel. .... / ..... Fax ..... / .....

CAP ..... Comune ..... Prov. ....

in qualità di **Tecnico Incaricato** dichiara che dall'insediamento oggetto della richiesta originano:

- scarichi di Acque Reflue Domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie di tipo domestico);
- scarichi di Acque Reflue Assimilate alle Domestiche ai sensi dell'Art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006, in quanto derivanti dall'attività di .....

e fornisce le seguenti indicazioni tecniche:

**Terminale di scarico acque reflue** ubicato in Via ..... (b)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Terminale in uso da regolarizzare;   | <input type="checkbox"/> Terminale da realizzare;              |
| <input type="checkbox"/> Terminale in uso già regolarizzato;<br>(allegare precedente documento autorizzativo) | <input type="checkbox"/> <b>Richiesta di verifica tecnica;</b> |
| <input type="checkbox"/> Terminale predisposto da attivare:<br>(allacci predisposti N°.....)                  | <input type="checkbox"/> Altro .....                           |

**Recapito acque meteoriche** ubicato in Via ..... (c)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> In fognatura con allaccio esistente;     | <input type="checkbox"/> Fuori fognatura (fosso, superficie); |
| <input type="checkbox"/> In fognatura con allaccio da realizzare; | <input type="checkbox"/> Altro .....                          |

**Documentazione da allegare obbligatoriamente:**

- Estratto di planimetria catastale in scala 1:1000, 1:2000 o 1:5000 se in zona rurale, con individuazione dell'insediamento oggetto della richiesta (n. 3 copie);
- Estratto di P.R.G. sufficientemente esteso, con individuazione dell'insediamento oggetto della richiesta (n. 3 copie);
- Precedente Documento Autorizzativo (se esistente);
- Relazione Tecnica sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, del processo produttivo e dei sistemi di trattamento previsti (se trattasi di Acque Reflue Assimilate).

**Documentazione facoltativa:**

.....  
.....  
.....

**Note (indicare eventuali richieste di deroga):**

.....  
.....  
.....

**Il Tecnico (timbro e firma)**

.....

I sottoscritti, dichiarano di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri elementi previsti dall'articolo 13 D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

**Il Richiedente**

**Il Tecnico (timbro e firma)**

.....

Data.....

**Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal Richiedente e dal Tecnico Incaricato e consegnato o spedito presso gli uffici del Servizio Idrico Integrato del Comune di Termini Imerese unitamente alla documentazione richiesta.**

**Note per la compilazione della Richiesta**

- (1) Indicare Cognome e Nome del Richiedente (Titolare della Richiesta) ovvero della persona fisica avente titolo a prendere decisioni sulla proprietà;
- (2) Indicare se il Richiedente è Proprietario, Legale Rappresentante, Amministratore, Presidente di Società o Cooperativa, Dirigente di Ente pubblico ecc.;
- (3) Indicare la persona fisica o giuridica proprietaria o utilizzatrice dell'immobile, nel caso di insediamento ove sussiste una attività produttiva indicare la Ragione Sociale dell'Attività insediata; a tale nominativo faranno capo le intestazioni di Fatture, preventivi ecc., salvo diversa indicazione da riportare in "Note".
- (4) Indicare con precisione la destinazione d'uso dell'insediamento (se si tratta di attività commerciali, Artigianali, Ricettive ecc. indicare in "Note" la tipologia e/o nome dell'attività.);
- (5) Indicare la motivazione per cui si richiede il Nulla Osta: Realizzazione di nuovo edificio; Adeguamento dello scarico da fognatura a sistema Unitario a Separato; Regolarizzazione per abitabilità/agibilità; Ampliamento o variante... ecc.;
- (6) Indicare Titolo, Cognome, Nome, del tecnico incaricato prescelto.

**Note per la compilazione della Relazione Tecnica**

- a) Indicare nell'ordine il titolo (Ing., Arch., Geom., ecc.), Cognome e Nome, Ordine o Albo Professionale di appartenenza e relativa Provincia, N° timbro professionale, Cellulare di servizio, indirizzo di posta elettronica, dati inerenti lo Studio Tecnico. L'indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato per le comunicazioni fra il Servizio Idrico Integrato del Comune di Termini Imerese ed il Tecnico incaricato.
- b) Fornire informazioni sul terminale di Scarico. Se esistente indicarne l'ubicazione. In caso di impianto già autorizzato allegare l'ultimo documento rilasciato dall'Ente Gestore della Fognatura (Autorizzazione allo Scarico, Benessere del Gestore, Dichiarazione di Conformità, Parere di Conformità, Nulla Osta, ecc.). Se predisposto indicare il numero di allacci.
- c) Fornire informazioni su terminale di scarico e recapito delle acque meteoriche.
- d) Indicare la potenzialità dell'insediamento secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

Tipo di comunità	Parametro
Residenziale (stimato sulla superficie delle singole camere da letto)	1 A.E. per superfici fino a 14 m <sup>2</sup> 2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 m <sup>2</sup> 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m <sup>2</sup> di superficie eccedenti i 14 m <sup>2</sup>
Alberghi e complessi ricettivi	1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti letto come per le civili abitazioni)
Fabbriche, laboratori artigiani	1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività
Ditte e uffici commerciali	1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività
Mense	1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1 m <sup>2</sup> ).
Ristoranti e trattorie	1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,2 m <sup>2</sup> ).
Bar, circoli, club	1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive per 1,2 m <sup>2</sup> ).
Cinema, stadi, teatri	1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS
Scuole	1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva

e) Riportare il numero di Uleq utilizzando la tabella sottostante.

- Uso domestico, uso servizi condominiali (*)	1 UI eq = 1 UI effettiva
- Alberghi, pensioni, residence alberghieri	1 UI eq = 15 camere / appartamenti
- Ospedali, case di cura, altre comunità numerose	1 UI eq = 30 posti letto
- Attività artigianali, industriali, zootecniche	1 UI eq = 250 mq superficie utile coperta
- Attività commerciali, di intrattenimento, impianti sportivi e tutto quanto non compreso nelle voci precedenti	1 UI eq = 100 mq superficie utile coperta
(*) Nel caso di fornitura per usi domestici, l'UI eq equivale all'utente finale (del. CIPE 52/2001)	

Nel caso di presenza contestuale per lo stesso allacciamento di diversi utilizzi (ad es. domestico ed artigianale), il numero di UI eq si calcola come somma delle UI eq relative a ciascun utilizzo.

Le UI eq risultanti saranno arrotondate, per eccesso o per difetto, all'intero più prossimo con un minimo di 1 UI eq.

**5 - Dichiarazione di conformità impiantistica della rete fognaria esistente**

Spett.le  
**COMUNE DI TERMINI IMERESE**  
Settore Territorio e Ambiente  
Termini Imerese

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTISTICA  
DELLA RETE FOGNARIA INTERNA ESISTENTE**

Il sottoscritto..... C.F.....  
Iscritto all'Albo/Collegio de\_\_\_\_\_ della Provincia di .....  
con studio tecnico in via ..... n. .... CAP .....  
località..... Prov. .... tel. ....  
in qualità di tecnico incaricato per conto del Sig./Soc.....  
C.F./P. IVA..... Residenza /Sede Sociale  
in via ..... n. .... CAP .....  
località ..... Prov. ....  
proprietario / utilizzatore dell'insediamento ubicato in via ..... n. ....  
distinta al N.C.T. al Foglio ..... mapp. ....  
oggetto dell'intervento edilizio di .....

**DICHIARA**

che ai sensi dell'art. 45, comma 2) del Regolamento del SII, non sussiste l'obbligo di adempiere alla richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di acque reflue domestiche poiché sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- dall'insediamento originano esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche;
- l'insediamento è stato allacciato in conformità ad un previgente Regolamento di Fognatura come definito all'articolo 39 del Regolamento;
- non è modificato lo schema fognario fatto salvo l'obbligo di inserire il pozzetto trappola o sgrassatore, se non precedentemente previsto, nella colonna di scarico delle cucine;
- non si determina un incremento quali-quantitativo delle acque reflue prodotte e/o del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o numero delle Unità Immobiliari dall'insediamento;
- gli impianti di trattamento individuale presenti (fosse settiche tipo Imhoff o tradizionali, pozzetti sgrassatori ecc.) sono efficienti, di dimensioni adeguate e compatibili con la rete fognaria recapito dello scarico ed è presente, ove prescritto, il sifone.

A tal fine allega alla presente:

- a) estratto della planimetria catastale con individuazione dell'insediamento oggetto della dichiarazione;
- b) n° 3 copie della planimetria generale dell'insediamento raffigurante il percorso delle canalizzazioni degli scarichi delle acque nere e bianche, pozzetti di ispezione, sistemi di trattamento e terminali di scarico utilizzati per l'immissione in fognatura;
- c) copia dell'Autorizzazione allo Scarico o nulla osta allo scarico (dichiarazione di conformità, idoneità benessere allo scarico) rilasciata in ottemperanza al previgente Regolamento di Fognatura;

Termini Imerese, li .....

Timbro e Firma

.....

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/96 La informiamo che i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, esclusivamente per finalità connesse al servizio o all'adempimento di obblighi di legge. Nel caso il trattamento sia eseguito da terzi, esso avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

6 - Atto notorio di regolare costruzione

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI  
REGOLARE COSTRUZIONE**

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47)

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a ..... in Via/Piazza/C.da .....  
..... civ. .... (codice fiscale .....)  
nella sua qualità di ..... reso  
edotto delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di  
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del suddetto D.P.R.

**dichiara:**

1. che l'immobile per il quale si richiede la fornitura è sito in .....  
nella Via/Piazza/C.da ..... civ. ....
2. che l'immobile sopra descritto è di proprietà di: .....  
nato/a a ..... il .....
3. di autorizzare il Servizio Idrico Integrato del Comune di Termini Imerese ad intestare il contratto a .....  
..... nato/a a .....  
Il ..... (codice fiscale .....) unico destinatario del  
Servizio.
4. che gli estremi della licenza edilizia per l'immobile sopra descritto sono:  
n. .... del ..... rilasciata dal Comune di .....
5. che per il suddetto immobile è stata presentata domanda di sanatoria al Comune di .....  
e di avere effettuato per intero delle somme dovute a titolo di oblazione (art. 32, comma 49-quater del  
D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella Legge 24/11/03 n. 326).
6. che la costruzione del suddetto immobile è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.

La presente dichiarazione viene rilasciata al Servizio Idrico Integrato del Comune di Termini Imerese al fine dell'esecuzione dell'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 6/06/01 n. 380, integrato dall'art. 32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella Legge 24/11/03 n. 326, sollevando il S.I.I. stesso da ogni responsabilità.

Dichiara altresì di essere stato informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, delle finalità e modalità di trattamento dei dati sopra riportati.

IL DICHIARANTE

.....

IL PROPRIETARIO

Data .....  
.....

(se diverso dal dichiarante)

Si allega fotocopia del documento d'identità, in corso di validità.

**ALLEGATO C: TABELLA PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE  
INDUSTRIALI**

**1 - Tabella 1 - Valori limiti di emissione in fognatura collegata al depuratore**

(D.Lgs. 152/2006 – Parte terza, Allegato 5, Tabella 3)

N. parametro	PARAMETRI	U. di m.	Scarico in rete fognaria
1	pH		5,5 ÷ 9,5
2	Temperatura	°C	35
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5 (come O <sub>2</sub> )	mg/l	250
8	COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	500
9	Alluminio	mg/l	2,0
10	Arsenico	mg/l	0,5
11	Bario	mg/l	20
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0,20
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0,005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0,3
21	Rame	mg/l	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03
24	Zinco	mg/l	1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	1,0
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
27	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/l	2
28	Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/l	2
29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/l	1000
30	Cloruri	mg/l	1200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	10
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>3</sub> )	mg/l	30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	30
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05
	Tra cui:		
45	aldrin	mg/l	0,01
46	dieldrin	mg/l	0,01
47	endrin	mg/l	0,002
48	isodrin	mg/l	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta	mg/l	I campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

**2 - Tabella 2 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 1 per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura <sup>(1)</sup>**

N. parametro	PARAMETRI
1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 , n.52, e successive modifiche.

- <sup>(1)</sup> Il Servizio idrico può adottare, per i parametri della tabella 2, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 1.

### 3 - Tabella 3 - Schema orientativo di classificazione degli scarichi delle attività produttive, industriali e commerciali

Con riferimento all'art. 55 del Regolamento, nella tabella seguente è presentato uno schema orientativo per l'attribuzione degli scarichi di determinate attività produttive, industriali e commerciali, alla categoria delle acque reflue industriali, assimilate o domestiche. Restano ferme le disposizioni riguardo all'accertamento, in sede di rilascio delle autorizzazioni, delle caratteristiche effettive degli scarichi rispetto ai parametri ed ai valori limite di assimilabilità riportati nella tabella 4, per quegli scarichi industriali che facciano richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa ai sensi dell'Art. 101 Comma 7 Lettera e) del D.Lgs. 152/06. Restano, inoltre, ferme per tutte le attività industriali e commerciali le prescrizioni dell'art. 72 del Regolamento in ordine alle acque di prima pioggia e alle acque reflue di dilavamento.

ATTIVITA' (con scarico di acque di lavorazione) (***)	A. R. INDUSTRIALI	A. R. ASSIMILATE	A. R. DOMESTICHE
Allevamenti ittici (****)	•	•	
Magazzini ortofrutticoli (****)	•	•	
Cave	•		
Produzione di sale	•		
Industrie alimentari della carne (lavorazione e conservazione)	•		
Industrie alimentari del pesce (lavorazione e conservazione)	•		
Industrie alimentari di frutta e ortaggi (lavorazione e conservazione)	•		
Industrie alimentari di oli e grassi (lavorazione e conservazione)	•		
Industria lattiero casearia (lavorazione e conservazione)	•		
Lavorazione di granaglie e prodotti amidacei (****)	•	•	
Cantine viti-vinicole (****)	•	•	
Industrie di produzione bevande in genere (liquorificio, ecc.)	•		
Frantoi (****)	•	•	
Ind. per l'alimentazione animale (lavorazione e conservazione)	•		
Produzione pasti industriali – mense (>50 Ab. Equivalenti)	•		
Ind. tessili con acqua di produzione	•		
Industria conciaria	•		
Industria del legno e derivati (con acque di lavorazione)	•		
Cartiera	•		
Ipermercati con attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue	•		
Produzione di prodotti dermocosmetici con lavorazione e lavaggio attrezzature	•		
Editoria – tipografia	•		
Raffineria	•		
Industria di prodotti chimici	•		

ATTIVITA' (con scarico di acque di lavorazione) (***)	A. R. INDUSTRIALI	A. R. ASSIMILATE	A. R. DOMESTICHE
Industria delle materie plastiche	•		
Produzione di vetroceramici e/o ceramici	•		
Produzione e lavorazione di metallo	•		
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua e trattamento rifiuti	•		
Autolavaggi	•		
Auto officine con lavaggio pezzi	•		
Autodemolitori	•		
Lavaggio cisterne ed autocisterne	•		
Distributori di carburanti	•		
Commercio al dettaglio con lavorazione di generi alimentari (con meno di 10 dipendenti)			•
Rivendita pane			•
Laboratorio di produzione e lavorazione di generi alimentari finalizzato alla vendita all'ingrosso	•		
Pasta fresca – Rosticceria			•
Chioschi per piadine – Gelaterie e similari			•
Alberghi con ristorazione – Ristoranti (*)			•
Alberghi senza ristorazione			•
Aziende agrituristiche con trasformazione e valorizzazione della produzione agricola (*)		•	
Bar			•
Impianti natatori (*)			•
Lavanderie a secco a ciclo chiuso e lavanderie ad acqua per l'utenza residenziale – Stirerie (*)			•
Lavanderie industriali	•		
Laboratori di parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza			•
Odontotecnici			•
Imprese dedite ad allevamenti di bestiame (*)		•	
Stabilimenti termali (**)		•	
Reparti infettivi di ospedali e case di cura	•		
Laboratori di analisi con produzione di acque reflue	•		
Deposito prodotti vari (ferro, ecc.) con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento	•		

(\*) con nulla osta e prescrizioni particolari

(\*\*) con autorizzazione (comma 7, lettera f) Art. 101 D.Lgs 152/06)

(\*\*\*) tutte le attività non aventi scarico di acque di lavorazione sono da considerarsi domestiche

(\*\*\*\*) classificazione scarico in base ai criteri di cui all'art. 101 comma 7 lettere a), b), c), d) D.Lgs. 152/06

**4 - Tabella 4 - Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici**

Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto i valori limite fissati nella seguente Tabella 4. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo. Non rientrano nei criteri di assimilazione gli scarichi finali di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti classificati "scarichi di sostanze pericolose" ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs 152/06.

Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione (*)
Portata	m <sup>3</sup> /giorno	15
pH		5,5 - 9,5
Temperatura	°C	< 30
Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani		Assenti
Solidi Sospesi Totali	mg/l	< 700
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	< 300
COD (come ossigeno)	mg/l	< 700
Rapporto COD/BOD5		< 2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	< 30
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	< 50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	< 0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	< 30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	< 40
Tensioattivi	mg/l	< 20